

#142330#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 41, Калининград

4402

6640

ВКТ-7

00208170

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,494	-0,018	73,19	73,5	71,53	72,19	-0,66	24	0	0	70,3	62,9	7,43	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,495	-0,022	74	74,37	72,32	73,02	-0,7	24	0	0	70,7	63,3	7,45	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,51	-0,002	75,16	75,3	73,48	73,89	-0,41	24	0	0	70,9	63,7	7,28	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,526	-0,01	75,24	75,47	73,56	74,09	-0,53	24	0	0	70,8	63,2	7,56	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,456	-0,016	75,91	76,26	74,23	74,84	-0,61	24	0	0	70,6	64	6,6	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,512	-0,006	76,24	76,46	74,56	75,05	-0,49	24	0	0	70,7	63,5	7,24	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,473	-0,013	76,73	77,04	75,03	75,58	-0,55	24	0	0	70,9	64,2	6,72	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,499	-0,006	76,58	76,75	74,92	75,36	-0,44	24	0	0	69,8	62,8	7	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,497	0	77,1	77,11	75,42	75,73	-0,31	24	0	0	69,6	62,8	6,84	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,472	-0,006	74,68	74,84	73,04	73,49	-0,45	24	0	0	69,7	62,8	6,82	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,488	-0,009	73,79	73,98	72,12	72,66	-0,54	24	0	0	69,6	62,4	7,17	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,447	-0,003	75,18	75,31	73,5	73,91	-0,41	24	0	0	69,7	63,3	6,41	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,451	-0,003	75,18	75,35	73,5	73,96	-0,46	24	0	0	69,8	63,2	6,52	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,484	-0,001	75,96	76,04	74,28	74,64	-0,36	24	0	0	69,9	63,2	6,77	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,504	-0,001	76,05	76,02	74,37	74,63	-0,26	24	0	0	69,9	63	6,96	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,431	-0,01	75,61	75,86	73,93	74,44	-0,51	24	0	0	69,8	63,6	6,25	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,427	-0,009	75,61	75,83	73,94	74,45	-0,51	24	0	0	69,7	63,5	6,12	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,471	-0,002	76,28	76,44	74,6	75,03	-0,43	24	0	0	70	63,4	6,65	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,434	-0,002	77,14	77,22	75,46	75,77	-0,31	24	0	0	69,9	63,9	5,99	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,47	-0,002	76,75	76,83	75,07	75,46	-0,39	24	0	0	69,8	63,2	6,55	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,444	0	76,23	76,27	74,56	74,86	-0,3	24	0	0	69,9	63,6	6,21	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,447	0	76,91	76,94	75,23	75,5	-0,27	24	0	0	70,1	64	6,11	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,441	-0,001	77,04	77,19	75,36	75,73	-0,37	24	0	0	70,1	64	6,11	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,4	-0,004	76,7	76,88	75,03	75,45	-0,42	24	0	0	69,5	63,9	5,63	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,409	-0,014	74,75	75,07	73,07	73,68	-0,61	24	0	0	69,6	63,5	6,07	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,413	-0,026	74,59	75,05	72,91	73,67	-0,76	24	0	0	69,8	63,6	6,28	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,455	-0,014	74,17	74,51	72,5	73,12	-0,62	24	0	0	69,6	62,9	6,74	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,39	-0,02	74,1	74,49	72,42	73,1	-0,68	24	0	0	69,9	64	5,92	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,397	-0,026	74,35	74,83	72,67	73,44	-0,77	24	0	0	69,6	63,6	6,09	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,391	-0,008	80,06	80,25	78,28	78,72	-0,44	24	0	0	69,9	64,7	5,27	0,6	0,4	-
Итого:	13,728	0	2271,28	2277,46	2220,89	2235,46	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,728															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1615,027	85065,93	80724,99	83123,92	79602,6
23.07.2025	1628,755	87337,21	83002,45	85344,81	81838,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 13:09:26