

#92838#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 41, Калининград

4402

6640

ВКТ-7

00208170

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.07.2024	0,361	-0,016	46,89	47,3	45,91	46,53	-0,62	24	0	0	68,5	59,9	8,64	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,379	-0,011	48,33	48,69	47,34	47,9	-0,56	24	0	0	69	60,3	8,7	0,6	0,4	-
24.07.2024	0,408	-0,001	51,74	51,72	50,59	50,81	-0,22	24	0	0	70,1	61,8	8,3	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,407	0,001	50,14	50,14	49,06	49,29	-0,23	24	0	0	68,8	60,2	8,52	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,39	0,001	50,23	50,32	49,19	49,45	-0,26	24	0	0	68,5	60,3	8,19	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,414	-0,003	51,05	51,18	49,95	50,33	-0,38	24	0	0	68,7	60	8,72	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,405	-0,002	49,13	49,28	48,07	48,5	-0,43	24	0	0	67,8	58,8	8,92	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,41	-0,002	48,6	48,77	47,61	48,01	-0,4	24	0	0	67,9	58,7	9,17	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,416	0	49,08	49,24	48,1	48,43	-0,33	24	0	0	68,5	59,5	9,08	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,417	-0,001	48,38	48,54	47,4	47,77	-0,37	24	0	0	68,3	59,1	9,22	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,399	0	49,13	49,31	48,15	48,5	-0,35	24	0	0	68,6	59,8	8,77	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,412	-0,003	48,37	48,54	47,36	47,78	-0,42	24	0	0	68,1	59	9,17	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,436	-0,002	42,46	42,43	41,51	41,77	-0,26	24	0	0	68,2	57,4	10,85	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,434	0,004	42,52	42,39	41,64	41,73	-0,09	24	0	0	68,2	57,7	10,52	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,405	0	42,56	42,41	41,6	41,73	-0,13	24	0	0	68,4	58,5	9,82	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,36	0,002	31,13	31	30,5	30,58	-0,08	24	0	0	67	55	12	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,393	0,008	27,17	26,98	26,69	26,65	0,04	24	0	0	66,9	52,3	14,64	0,6	0,4	-
08.08.2024	0,356	0,007	26,83	26,68	26,34	26,3	0,04	24	0	0	66,9	53,5	13,38	0,6	0,4	-
09.08.2024	0,358	0,003	26,53	26,41	26,05	26,09	-0,04	24	0	0	66,9	53,1	13,76	0,6	0,4	-
10.08.2024	0,365	0,003	26,11	26	25,63	25,69	-0,06	24	0	0	66,6	52,2	14,33	0,6	0,4	-
11.08.2024	0,441	0,003	25,79	25,64	25,31	25,33	-0,02	24	0	0	66,5	49,2	17,37	0,6	0,4	-
12.08.2024	0,368	0,005	26,26	26,09	25,78	25,79	-0,01	24	0	0	66,8	52,5	14,35	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,388	0,006	26,45	26,28	25,97	25,95	0,02	24	0	0	66,8	51,9	14,88	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,412	0,003	25,98	25,8	25,5	25,49	0,01	24	0	0	66,8	50,7	16,07	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,379	0,009	26,81	26,59	26,32	26,22	0,1	24	0	0	67,4	53,2	14,2	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,39	0,005	26,64	26,38	26,14	26,06	0,08	24	0	0	67,2	52,4	14,73	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,381	0,008	27	26,78	26,5	26,44	0,06	24	0	0	67,2	52,9	14,3	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,371	0,005	26,62	26,42	26,1	26,09	0,01	24	0	0	67,1	52,9	14,2	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,373	0,02	26,95	26,48	26,45	26,14	0,31	24	0	1	67,4	53,9	13,45	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,405	0,006	26,39	26,19	25,91	25,88	0,03	24	0	0	67	51,6	15,46	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,381	0,006	26,09	25,9	25,61	25,59	0,02	24	0	0	67	52,3	14,7	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,386	0,003	32,72	32,58	32,05	32,13	-0,08	24	0	0	67,8	55,6	12,19	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,457	0,001	42,88	42,7	41,94	42,06	-0,12	24	0	0	68,8	57,8	11,02	0,6	0,4	-
Итого:	13,057	0	1222,96	1221,16	1198,27	1203,01	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,057															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.07.2024	955,841	59155,73	59013,51	57795,35	58180,38
23.08.2024	968,898	60378,69	60234,67	58993,62	59383,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2024 11:28:48