

#28707#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2023 | 0,467 | 0 | 75,12 | 75,1 | 73,44 | 73,72 | -0,28 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63 | 6,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.07.2023 | 0,468 | -0,002 | 76,15 | 76,18 | 74,48 | 74,79 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 63,1 | 6,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.07.2023 | 0,429 | -0,006 | 69,95 | 70,15 | 68,48 | 68,94 | -0,46 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 61,4 | 6,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.07.2023 | 0,44 | -0,012 | 73,87 | 74,14 | 72,24 | 72,81 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 62,9 | 6,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.07.2023 | 0,455 | -0,005 | 73,68 | 73,82 | 72,04 | 72,46 | -0,42 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 62,8 | 6,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.07.2023 | 0,415 | -0,004 | 75,06 | 75,23 | 73,38 | 73,82 | -0,44 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63,5 | 6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.07.2023 | 0,478 | -0,003 | 75,16 | 75,27 | 73,52 | 73,92 | -0,4 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 62,9 | 6,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.07.2023 | 0,451 | -0,003 | 73,1 | 73,18 | 71,52 | 71,84 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 62,9 | 6,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.08.2023 | 0,456 | -0,011 | 72,98 | 73,27 | 71,38 | 71,93 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 63,3 | 6,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.08.2023 | 0,394 | -0,011 | 64,77 | 65,15 | 63,38 | 63,96 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 69 | 62,2 | 6,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.08.2023 | 0,377 | -0,016 | 61,35 | 61,78 | 60,04 | 60,71 | -0,67 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 61,7 | 6,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.08.2023 | 0,441 | -0,007 | 59,92 | 60,16 | 58,63 | 59,13 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 61,2 | 8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.08.2023 | 0,445 | 0 | 58,36 | 58,51 | 57,14 | 57,5 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 61,1 | 8,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.08.2023 | 0,402 | -0,001 | 55,88 | 56,02 | 54,71 | 55,07 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 60,6 | 7,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.08.2023 | 0,406 | -0,003 | 48,64 | 48,78 | 47,6 | 48,01 | -0,41 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 58,3 | 9,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.08.2023 | 0,371 | -0,001 | 44,57 | 44,68 | 43,61 | 43,94 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 59,3 | 8,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.08.2023 | 0,415 | 0 | 44,66 | 44,74 | 43,73 | 44,02 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 58,9 | 9,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.08.2023 | 0,444 | -0,001 | 43,3 | 43,37 | 42,34 | 42,71 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 57,5 | 10,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.08.2023 | 0,378 | -0,001 | 42,8 | 42,95 | 41,89 | 42,28 | -0,39 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 58,3 | 9,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.08.2023 | 0,41 | -0,004 | 42,98 | 43,15 | 42,08 | 42,53 | -0,45 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 57,3 | 10,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.08.2023 | 0,415 | -0,006 | 43,63 | 43,82 | 42,67 | 43,14 | -0,47 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 57,9 | 10,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.08.2023 | 0,394 | -0,001 | 44,27 | 44,45 | 43,32 | 43,71 | -0,39 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 58,8 | 9,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.08.2023 | 0,405 | -0,003 | 52,23 | 52,46 | 51,15 | 51,61 | -0,46 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 60,1 | 8,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.08.2023 | 0,411 | 0 | 64,48 | 64,44 | 63,07 | 63,29 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 70 | 63,3 | 6,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.08.2023 | 0,413 | 0,001 | 62 | 61,88 | 60,63 | 60,77 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 62,5 | 6,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.08.2023 | 0,409 | 0,003 | 61,6 | 61,49 | 60,23 | 60,38 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 62,5 | 6,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.08.2023 | 0,405 | 0 | 61,92 | 61,92 | 60,58 | 60,83 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 69 | 62,1 | 6,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.08.2023 | 0,39 | -0,001 | 62,72 | 62,81 | 61,31 | 61,68 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 63 | 6,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.08.2023 | 0,397 | 0 | 62,98 | 63,1 | 61,57 | 61,95 | -0,38 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 63 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.08.2023 | 0,402 | -0,002 | 60,61 | 60,65 | 59,31 | 59,59 | -0,28 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 62,2 | 7,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.08.2023 | 0,409 | -0,001 | 61,88 | 61,84 | 60,5 | 60,71 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 62,8 | 6,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 12,992 | 0 | 1870,62 | 1874,49 | 1829,97 | 1841,75 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,992 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.07.2023 | 482,53 | 28917,96 | 28774,02 | 28248,4 | 28369,63 |
| 23.08.2023 | 495,522 | 30788,58 | 30648,51 | 30078,37 | 30211,38 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:37:27