

#92307#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Пролетарская,41

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00208170

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0xВ7СА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2024	69,02	60,32	8,7	48,33	47,34	48,69	47,9	-0,56	6	4	0,379	-0,011	24	0	
24.07.2024	70,11	61,81	8,3	51,74	50,59	51,72	50,81	-0,22	6	4	0,408	-0,001	24	0	
25.07.2024	68,76	60,24	8,52	50,14	49,06	50,14	49,29	-0,23	6	4	0,407	0,001	24	0	
26.07.2024	68,52	60,33	8,19	50,23	49,19	50,32	49,45	-0,26	6	4	0,39	0,001	24	0	
27.07.2024	68,71	59,99	8,72	51,05	49,95	51,18	50,33	-0,38	6	4	0,414	-0,003	24	0	
28.07.2024	67,77	58,85	8,92	49,13	48,07	49,28	48,5	-0,43	6	4	0,405	-0,002	24	0	
29.07.2024	67,88	58,71	9,17	48,6	47,61	48,77	48,01	-0,4	6	4	0,41	-0,002	24	0	
30.07.2024	68,54	59,46	9,08	49,08	48,1	49,24	48,43	-0,33	6	4	0,416	0	24	0	
31.07.2024	68,3	59,08	9,22	48,38	47,4	48,54	47,77	-0,37	6	4	0,417	-0,001	24	0	
01.08.2024	68,56	59,79	8,77	49,13	48,15	49,31	48,5	-0,35	6	4	0,399	0	24	0	
02.08.2024	68,12	58,95	9,17	48,37	47,36	48,54	47,78	-0,42	6	4	0,412	-0,003	24	0	
03.08.2024	68,2	57,35	10,85	42,46	41,51	42,43	41,77	-0,26	6	4	0,436	-0,002	24	0	
04.08.2024	68,21	57,69	10,52	42,52	41,64	42,39	41,73	-0,09	6	4	0,434	0,004	24	0	
05.08.2024	68,36	58,54	9,82	42,56	41,6	42,41	41,73	-0,13	6	4	0,405	0	24	0	
06.08.2024	67	55	12	31,13	30,5	31	30,58	-0,08	6	4	0,36	0,002	24	0	
07.08.2024	66,94	52,3	14,64	27,17	26,69	26,98	26,65	0,04	6	4	0,393	0,008	24	0	
08.08.2024	66,87	53,49	13,38	26,83	26,34	26,68	26,3	0,04	6	4	0,356	0,007	24	0	
09.08.2024	66,86	53,1	13,76	26,53	26,05	26,41	26,09	-0,04	6	4	0,358	0,003	24	0	
10.08.2024	66,55	52,22	14,33	26,11	25,63	26	25,69	-0,06	6	4	0,365	0,003	24	0	
11.08.2024	66,53	49,16	17,37	25,79	25,31	25,64	25,33	-0,02	6	4	0,441	0,003	24	0	
12.08.2024	66,83	52,48	14,35	26,26	25,78	26,09	25,79	-0,01	6	4	0,368	0,005	24	0	
13.08.2024	66,82	51,94	14,88	26,45	25,97	26,28	25,95	0,02	6	4	0,388	0,006	24	0	
14.08.2024	66,8	50,73	16,07	25,98	25,5	25,8	25,49	0,01	6	4	0,412	0,003	24	0	
15.08.2024	67,42	53,22	14,2	26,81	26,32	26,59	26,22	0,1	6	4	0,379	0,009	24	0	
16.08.2024	67,18	52,45	14,73	26,64	26,14	26,38	26,06	0,08	6	4	0,39	0,005	24	0	
17.08.2024	67,24	52,94	14,3	27	26,5	26,78	26,44	0,06	6	4	0,381	0,008	24	0	
18.08.2024	67,06	52,86	14,2	26,62	26,1	26,42	26,09	0,01	6	4	0,371	0,005	24	0	
19.08.2024	67,38	53,93	13,45	26,95	26,45	26,48	26,14	0,31	6	4	0,373	0,02	24	0	*
20.08.2024	67,01	51,55	15,46	26,39	25,91	26,19	25,88	0,03	6	4	0,405	0,006	24	0	
21.08.2024	67	52,3	14,7	26,09	25,61	25,9	25,59	0,02	6	4	0,381	0,006	24	0	
22.08.2024	67,76	55,57	12,19	32,72	32,05	32,58	32,13	-0,08	6	4	0,386	0,003	24	0	
23.08.2024	68,83	57,81	11,02	42,88	41,94	42,7	42,06	-0,12	6	4	0,457	0,001	24	0	
Итого:				1176	1152,36	1173,8	1156,48	-4,12			12,696	0,084	768	0	
Средние:	67,72	55,75	11,96						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2424:00	59202,62	57841,26	59060,81	58226,91	-385,65	956,202	-11,091	16674	45
23/08/2424:00	60378,69	58993,62	60234,67	59383,39	-389,77	968,898	-11,007	17442	45
Итого:	1176,07	1152,36	1173,86	1156,48	-4,12	12,696	0,084	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10566ч

Представитель абонента

