

#145191#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 41, Калининград
4402
6640
ВКТ-7
00208170
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,433	-0,008	83,71	83,84	81,82	82,23	-0,41	24	0	0	70,3	64,7	5,56	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,445	0	84,17	84,1	82,25	82,47	-0,22	24	0	0	71	65,5	5,52	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,445	0	80,76	80,76	79,02	79,24	-0,22	24	0	0	69,9	64,1	5,79	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,435	-0,01	79,57	79,88	77,83	78,4	-0,57	24	0	0	70,3	64,2	6,05	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,412	-0,004	74,65	74,85	73,02	73,46	-0,44	24	0	0	69,7	63,7	6	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,283	-0,004	44,54	44,68	43,56	43,88	-0,32	24	0	1	69,8	62,9	6,94	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,422	0	58,54	58,53	57,25	57,49	-0,24	24	0	0	70,4	62,8	7,56	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,434	0	61,37	61,37	59,98	60,23	-0,25	24	0	0	71,2	63,7	7,47	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,268	0,001	43,67	43,65	42,74	42,86	-0,12	24	0	1	69,1	62,7	6,4	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,435	0	72,13	72,12	70,51	70,8	-0,29	24	0	0	70,1	63,7	6,4	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,477	0,013	72,97	72,53	71,36	71,24	0,12	24	0	0	69,6	63,1	6,51	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,433	0,011	72,79	72,42	71,11	71,01	0,1	24	0	0	70,3	64,3	5,96	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,485	0,019	71,7	71,19	70,09	69,86	0,23	24	0	0	70,4	63,8	6,63	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,31	0,011	53,7	53,36	52,52	52,38	0,14	24	0	1	69,2	63,6	5,7	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,433	0,003	78,88	78,82	77,11	77,31	-0,2	24	0	0	70,7	64,9	5,76	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,442	0	74,89	74,95	73,21	73,52	-0,31	24	0	0	70,8	64,5	6,3	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,439	-0,004	73,11	73,26	71,48	71,91	-0,43	24	0	0	70,4	64	6,46	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,473	-0,004	72,43	72,6	70,86	71,26	-0,4	24	0	0	70,8	63,8	7	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,437	-0,013	71,23	71,55	69,67	70,23	-0,56	24	0	0	70,3	63,6	6,71	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,444	-0,027	75,51	75,99	73,81	74,56	-0,75	24	0	0	70,9	64,2	6,65	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,345	-0,01	52,38	52,6	51,21	51,62	-0,41	24	0	1	70,5	63,3	7,18	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,318	0	45,15	45,13	44,14	44,28	-0,14	24	0	1	70,6	63,2	7,37	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,411	-0,002	60,04	60,05	58,73	58,95	-0,22	24	0	0	70,8	63,6	7,21	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,407	-0,003	58,71	58,83	57,42	57,78	-0,36	24	0	0	71,1	63,6	7,49	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,402	-0,002	55,31	55,4	54,05	54,39	-0,34	24	0	0	70,4	62,6	7,76	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,441	0,001	56,01	55,88	54,76	54,87	-0,11	24	0	0	71	62,9	8,16	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,45	0,003	50,64	50,47	49,53	49,59	-0,06	24	0	0	70	60,9	9,07	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,443	0,004	50,94	50,71	49,83	49,83	0	24	0	0	70,6	61,7	8,84	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,466	0,006	50,84	50,59	49,73	49,72	0,01	24	0	0	70,5	61,2	9,33	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,449	0,004	51,58	51,38	50,42	50,45	-0,03	24	0	0	70,8	61,8	8,98	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,446	0,002	49,18	49,01	48,14	48,18	-0,04	24	0	0	70,1	60,9	9,24	0,6	0,4	-
Итого:	12,963	0	1981,1	1980,5	1937,16	1944	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,963															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1628,755	87337,21	83002,45	85344,81	81838,06
23.08.2025	1641,718	89318,31	84982,95	87281,97	83782,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:57:17