

#34964#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 41, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6640
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,43	0,003	63,11	62,95	61,67	61,77	-0,1	24	0	0	70,4	63,4	7,03	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,45	0,002	63,06	62,93	61,62	61,77	-0,15	24	0	0	70,5	63,2	7,38	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,405	0	62,24	62,2	60,81	61,05	-0,24	24	0	0	70,3	63,4	6,89	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,429	-0,002	64,29	64,42	62,85	63,2	-0,35	24	0	0	71,1	64	7,12	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,422	-0,001	59,48	59,66	58,27	58,64	-0,37	24	0	0	68,5	60,9	7,63	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,377	-0,003	58,72	58,9	57,47	57,9	-0,43	24	0	0	68,3	61,4	6,91	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,401	0,003	53,11	53,1	52,03	52,2	-0,17	24	0	0	67,4	59,6	7,87	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,402	-0,012	62,93	63,29	61,61	62,2	-0,59	24	0	0	67,8	60,8	7,01	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,42	-0,014	62,04	62,41	60,8	61,38	-0,58	24	0	0	67,6	60,1	7,46	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,403	-0,019	64,82	65,22	63,41	64,09	-0,68	24	0	0	68,5	61,5	6,99	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,436	-0,012	65,11	65,46	63,72	64,33	-0,61	24	0	0	69,1	61,7	7,4	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,393	-0,017	63,41	63,81	62,03	62,68	-0,65	24	0	0	68,3	61,3	6,93	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,28	-0,015	42,66	42,94	41,74	42,21	-0,47	16	8	1	68,6	61,2	7,36	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,298	-0,013	45,91	46,2	44,92	45,41	-0,49	17	7	1	69	61,7	7,27	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,423	-0,002	66,11	66,27	64,69	65,08	-0,39	24	0	0	69,6	62,6	6,9	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,441	0	66,29	66,34	64,85	65,15	-0,3	24	0	0	69,2	62,1	7,04	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,425	-0,001	65,09	65,13	63,67	63,97	-0,3	24	0	0	69,2	62,2	6,95	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,45	0,001	64,79	64,72	63,39	63,57	-0,18	24	0	0	69,3	62,1	7,22	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,445	0	65,48	65,41	64,04	64,27	-0,23	24	0	0	69,3	62,2	7,14	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,423	-0,001	65,16	65,23	63,74	64,03	-0,29	24	0	0	69,8	62,9	6,89	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,422	-0,001	62,86	62,92	61,49	61,83	-0,34	24	0	0	69,4	62,2	7,15	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,444	0	60,37	60,38	59,11	59,34	-0,23	24	0	0	68,3	60,6	7,73	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,411	0	61,24	61,32	59,91	60,25	-0,34	24	0	0	68,9	61,8	7,14	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,407	-0,008	62,24	62,46	60,86	61,35	-0,49	24	0	0	69,8	62,7	7,13	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,447	-0,005	61,65	61,83	60,29	60,75	-0,46	24	0	0	69,6	61,7	7,87	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,399	-0,002	62,45	62,59	61,06	61,47	-0,41	24	0	0	69,6	62,6	6,92	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,224	0	38,8	38,89	38,08	38,3	-0,22	24	0	1	63,5	57,5	6,06	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,422	-0,025	80,46	80,98	78,72	79,46	-0,74	24	0	0	69,6	63,7	5,91	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,469	-0,003	77,65	77,63	75,83	76,11	-0,28	24	0	0	72,2	65,8	6,37	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,46	0,01	74,13	73,79	72,46	72,36	0,1	24	0	0	71	64,7	6,23	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,461	0,003	71,33	71,14	69,77	69,84	-0,07	24	0	0	70,1	63,4	6,62	0,6	0,4	-
Итого:	12,719	0	1936,99	1940,52	1894,91	1905,96	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,719															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 729

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	495,522	30788,58	30648,51	30078,37	30211,38
23.09.2023	508,241	32725,57	32589,03	31973,28	32117,34

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:53:25