

#148627#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 41, Калининград
4402
6640
ВКТ-7
00208170
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNt, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,434	0,001	48,22	48,06	47,23	47,31	-0,08	24	0	0	68,3	59,1	9,21	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,45	0,002	47,66	47,47	46,67	46,72	-0,05	24	0	0	68,5	58,8	9,66	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,477	0,003	49,62	49,45	48,56	48,62	-0,06	24	0	0	70,4	60,6	9,87	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,403	0	47,25	47,15	46,25	46,34	-0,09	24	0	0	69,3	60,5	8,78	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,445	0,001	49,74	49,67	48,64	48,85	-0,21	24	0	0	70,2	60,9	9,35	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,459	0,003	49,51	49,37	48,47	48,53	-0,06	24	0	0	70	60,6	9,44	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,455	0,002	50,29	50,15	49,2	49,31	-0,11	24	0	0	70,5	61,1	9,33	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,468	0,003	49,06	48,92	48,02	48,1	-0,08	24	0	0	70,2	60,3	9,83	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,415	0	50,73	50,61	49,62	49,73	-0,11	24	0	0	70,4	62	8,46	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,378	-0,001	48,85	48,95	47,77	48,08	-0,31	24	0	1	69,9	61,7	8,26	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,395	0	51,1	51,14	49,98	50,21	-0,23	24	0	0	70,1	62	8,13	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,388	0	66,83	66,84	65,34	65,54	-0,2	24	0	0	71,1	65,1	6,06	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,377	-0,002	71,95	72,02	70,37	70,61	-0,24	24	0	0	71,1	65,6	5,51	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,399	-0,004	69,42	69,59	67,87	68,27	-0,4	24	0	0	70,6	64,4	6,2	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,38	-0,006	67,35	67,64	65,84	66,37	-0,53	24	0	0	70,9	64,6	6,29	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,233	-0,007	43,05	43,26	42,09	42,43	-0,34	24	0	1	70,8	64,8	6,01	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,371	-0,027	74,87	75,37	73,2	73,94	-0,74	24	0	0	70,8	65,1	5,69	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,371	-0,041	71,42	72,19	69,82	70,82	-1	24	0	0	70,2	64	6,2	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,359	-0,047	70,55	71,36	68,95	69,99	-1,04	24	0	0	70,8	64,6	6,13	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,38	-0,035	70,32	70,93	68,76	69,6	-0,84	24	0	0	71	64,7	6,28	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,365	-0,045	70,91	71,72	69,33	70,34	-1,01	24	0	0	70,9	64,7	6,18	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,359	-0,041	67,86	68,66	66,36	67,38	-1,02	24	0	0	70,1	63,7	6,37	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,395	-0,043	72,01	72,77	70,38	71,39	-1,01	24	0	0	71	64,6	6,47	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,387	-0,043	71,03	71,85	69,44	70,49	-1,05	24	0	0	70,7	64,2	6,51	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,39	-0,043	69,55	70,34	68	69,05	-1,05	24	0	0	70,4	63,8	6,66	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,091	-0,011	17,47	17,68	17,08	17,35	-0,27	24	0	1	70,6	64,3	6,31	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,221	-0,001	33,37	33,35	32,64	32,77	-0,13	24	0	1	68,7	61,8	6,95	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,483	0,017	73	72,54	71,35	71,17	0,18	24	0	0	71	64,4	6,58	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,465	0,01	72,66	72,34	71,06	70,99	0,07	24	0	0	70,9	64,4	6,49	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,464	0,001	68,12	67,97	66,59	66,72	-0,13	24	0	0	70,2	63,1	7,03	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,463	0,002	65,94	65,8	64,48	64,58	-0,1	23	1	1	71	63,8	7,23	0,6	0,4	-
Итого:	12,12	0	1829,71	1835,16	1789,36	1801,6	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,12															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1641,718	89318,31	84982,95	87281,97	83782,06
23.09.2025	1653,838	91148,02	86818,11	89071,33	85583,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 12:26:02