

#95636#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2024 по 06.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 41, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00208170	Показания прибора, Гкал 06.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1022,885	1018,595	4.29

Подпись исполнителя



*с 01.10.24 по расчеты
по сред. 01.10.24*



#95635#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 06.10.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6640
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208170
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 08.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	1,053	0,574	42,94	32,51	42,11	32,06	10,05	23	1	1	66,6	54,8	11,87	0,6	0,4
02.10.2024	-	0,549	0,011	51,81	51,41	50,75	50,64	0,11	24	0	0	67,6	57	10,67	0,6	0,4
03.10.2024	-	0,496	0,003	60,8	60,65	59,55	59,7	-0,15	24	0	0	67,4	59	8,43	0,6	0,4
04.10.2024	-	0,519	0,005	65,9	65,68	64,51	64,6	-0,09	24	0	0	67,5	59,4	8,07	0,6	0,4
05.10.2024	-	0,525	0,008	64,15	63,88	62,85	62,87	-0,02	24	0	0	67,3	58,9	8,36	0,6	0,4
06.10.2024	-	0,573	0,005	64,85	64,55	63,51	63,5	0,01	24	0	0	68	59	8,96	0,6	0,4
Итого:	-	3,715	0,606	350,45	338,68	343,28	333,37	9,91	143	1	-	67,4	58,02	9,39	0,6	0,4

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 143 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2024	1018,595	61891,18	61136,05	60474,87	60270,64
06.10.2024	1022,885	62325,39	61558,27	60900,15	60686,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
