

#101815#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 41, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00208170	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1275,042	1061,752	213.29

Подпись исполнителя



*с 24.10.24 неестр
реквотом*

#100809#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6640
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208170
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	3,051	2,293	48,21	0	47,28	0	47,28	24	0	1	64,5	34,3	30,28	0,6	0,4
25.10.2024	4	5,457	4,186	81,79	0	80,06	0	80,06	24	0	1	68,2	47,6	20,53	0,6	0,4
26.10.2024	8,2	1,456	1,083	22,67	0	22,23	0	22,23	24	0	1	65,4	26,8	38,65	0,6	0,4
27.10.2024	9,6	7,515	5,731	111,05	0	108,62	0	108,62	24	0	1	69,2	52,7	16,46	0,6	0,4
28.10.2024	10,2	5,997	4,625	89,19	0	87,28	0	87,28	24	0	1	68,7	50	18,62	0,6	0,4
29.10.2024	10,9	8,109	6,295	120,35	0	117,78	0	117,78	24	0	1	68,8	53,4	15,4	0,6	0,4
30.10.2024	12,2	8,395	6,384	123,96	0	121,28	0	121,28	24	0	1	69,2	52,6	16,6	0,6	0,4
31.10.2024	9,6	8,05	6,113	119,04	0	116,52	0	116,52	24	0	1	69	52,4	16,63	0,6	0,4
01.11.2024	-	7,935	6,045	117,37	0,01	114,81	0,01	114,8	24	0	1	69,1	53,2	15,91	0,6	0,4
02.11.2024	-	7,456	5,516	110,67	0	108,3	0	108,3	24	0	1	68,8	50,9	17,91	0,6	0,4
03.11.2024	-	7,545	5,589	111,66	0	109,26	0	109,26	24	0	1	69	51,1	17,91	0,6	0,4
04.11.2024	-	7,492	5,513	111,29	0	108,96	0	108,96	24	0	1	68,7	50,7	17,96	0,6	0,4
05.11.2024	-	7,297	5,596	108,11	0	105,79	0	105,79	24	0	1	68,9	52,9	16,07	0,6	0,4
06.11.2024	-	7,029	5,104	104,86	0	102,65	0	102,65	24	0	1	68,4	49,6	18,81	0,6	0,4
07.11.2024	-	7,293	5,371	107,41	0	105,06	0	105,06	24	0	1	69,4	51,1	18,32	0,6	0,4
08.11.2024	-	7,444	5,418	109,79	0	107,39	0	107,39	24	0	1	69,2	50,4	18,84	0,6	0,4
09.11.2024	-	7,137	5,159	106,08	0	103,86	0	103,86	24	0	1	68,6	49,6	19,04	0,6	0,4
10.11.2024	-	7,511	5,341	107,42	0	104,96	0	104,96	24	0	1	71,5	50,8	20,68	0,6	0,4
11.11.2024	-	8,021	5,702	109,32	0	106,62	0	106,62	24	0	1	75,2	53,4	21,74	0,6	0,4
12.11.2024	-	7,918	5,655	107,6	0	104,92	0	104,92	24	0	1	75,4	53,8	21,57	0,6	0,4
13.11.2024	-	7,904	5,609	107,58	0	104,89	0	104,89	24	0	1	75,3	53,4	21,89	0,6	0,4
14.11.2024	-	7,446	5,357	106,79	0	104,35	0	104,35	24	0	1	71,3	51,3	20,05	0,6	0,4
15.11.2024	-	7,223	5,259	107,6	0	105,33	0	105,33	24	0	1	68,5	49,9	18,65	0,6	0,4
16.11.2024	-	7,6	5,585	112,61	0	110,19	0	110,19	24	0	1	68,9	50,6	18,32	0,6	0,4
17.11.2024	-	7,431	5,382	109,81	0	107,44	0	107,44	24	0	1	69,1	50	19,08	0,6	0,4
18.11.2024	-	7,379	5,403	107,61	0	105,23	0	105,23	24	0	1	70,1	50,8	19,23	0,6	0,4
19.11.2024	-	7,426	5,327	106,11	0	103,69	0	103,69	24	0	1	71,6	51,3	20,25	0,6	0,4
20.11.2024	-	7,506	5,357	107,54	0	105,1	0	105,1	24	0	1	71,3	50,8	20,51	0,6	0,4
21.11.2024	-	7,887	5,547	106,61	0	103,92	0	103,92	24	0	1	75,8	53,3	22,5	0,6	0,4
22.11.2024	-	5,057	2,84	103,48	48,93	100,88	48,28	52,6	23	1	1	75,7	53,5	22,19	0,6	0,4
23.11.2024	-	2,323	0,018	108,05	106,53	105,37	105,12	0,25	24	0	0	74,8	52,9	21,87	0,6	0,4
Итого:	9,4	213,29	154,403	3211,63	155,47	3140,02	153,41	2986,61	743	1	-	70,25	50,16	20,08	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	1061,752	63972,66	62909,86	62512,12	62018,86
23.11.2024	1275,042	67184,29	63065,33	65652,14	62172,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения