

#102981#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 41, Калининград
4402

| Заводской номер счётчика 00208170 | Показания прибора, Гкал 30.11.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1291,783 | 1275,042 | 16.741 |

Подпись исполнителя _____



с 24.11.24 по 174
(размере).



#102980#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 30.11.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6640
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208170
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 03.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.11.2024 | - | 2,359 | 0,015 | 109,25 | 107,76 | 106,63 | 106,41 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 74 | 52 | 22 | 0,6 | 0,4 |
| 25.11.2024 | - | 2,088 | 0,004 | 109,8 | 108,69 | 107,42 | 107,41 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 49,8 | 19,41 | 0,6 | 0,4 |
| 26.11.2024 | - | 2,025 | 0,014 | 108,45 | 107,15 | 106,16 | 105,91 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 69 | 50 | 18,94 | 0,6 | 0,4 |
| 27.11.2024 | - | 1,99 | 0,01 | 104,03 | 102,76 | 101,81 | 101,57 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 49 | 19,44 | 0,6 | 0,4 |
| 28.11.2024 | - | 2,124 | 0,01 | 104,7 | 103,35 | 102,48 | 102,23 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 69 | 48,4 | 20,6 | 0,6 | 0,4 |
| 29.11.2024 | - | 1,997 | 0,008 | 105,97 | 104,74 | 103,71 | 103,52 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 49,7 | 19,14 | 0,6 | 0,4 |
| 30.11.2024 | - | 2,016 | 0,002 | 102,61 | 101,56 | 100,39 | 100,43 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 49,1 | 20,08 | 0,6 | 0,4 |
| Итого: | - | 14,599 | 0,063 | 744,81 | 736,01 | 728,6 | 727,48 | 1,12 | 168 | 0 | - | 69,66 | 49,71 | 19,94 | 0,6 | 0,4 |

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2024 | 1275,042 | 67184,29 | 63065,33 | 65652,14 | 62172,27 |
| 30.11.2024 | 1291,783 | 68033,69 | 63904,71 | 66482,93 | 63001,86 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения