

# #11451#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8064  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207551  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	3,046	0,032	117,11	114,76	114,16	113,48	0,68	24	0	0	75,4	49,1	26,35	0,6	0,4	2
25.01.2021	3,057	0,034	116,16	113,72	113,22	112,45	0,77	24	0	0	75,6	48,9	26,66	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	3,158	0,04	118,2	115,61	115,05	114,24	0,81	24	0	0	77,3	50,3	27,06	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	3,106	0,041	115,59	113,04	112,53	111,7	0,83	24	0	0	77,4	50,2	27,21	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	3,044	0,035	110,45	108,06	107,55	106,81	0,74	24	0	0	77,1	49,1	27,96	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	3,439	0,054	113,4	110,49	110,11	109,14	0,97	24	0	0	82	51,3	30,74	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	3,526	0,054	119,74	116,72	116,23	115,22	1,01	24	0	0	82,1	52,3	29,84	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	3,423	0,055	117,59	114,67	114,22	113,2	1,02	24	0	0	81,1	51,6	29,45	0,6	0,4	0
01.02.2021	3,38	0,048	114,29	111,46	110,98	110,06	0,92	24	0	0	81,6	51,6	29,97	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	3,485	0,054	113,96	110,96	110,54	109,57	0,97	24	0	0	83,1	52,1	31,02	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	3,525	0,062	122,53	119,36	118,91	117,77	1,14	24	0	0	82,4	53,3	29,1	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	3,576	0,052	117,85	114,79	114,24	113,27	0,97	24	0	0	84,2	53,4	30,8	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	3,806	0,073	121,38	117,76	117,4	116,08	1,32	24	0	0	87	55,3	31,75	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	3,891	0,067	112,85	109,31	109,01	107,78	1,23	24	0	0	89,5	54,5	34,99	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	3,904	0,059	106,7	103,24	102,99	101,85	1,14	24	0	0	90,5	53,3	37,22	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	3,911	0,065	105,04	101,55	101,39	100,21	1,18	24	0	0	90,7	52,8	37,88	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	3,96	0,067	109,93	106,33	106,11	104,87	1,24	24	0	0	90,6	54	36,6	0,6	0,4	-9
10.02.2021	3,868	0,058	104,1	100,67	100,47	99,38	1,09	24	0	0	90,9	53	37,86	0,6	0,4	-14
11.02.2021	3,875	0,057	102,71	99,32	99,13	98,06	1,07	24	0	0	90,8	52,3	38,46	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	3,911	0,06	107,9	104,41	104,17	103,03	1,14	24	0	0	90	53,2	36,87	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	3,657	0,059	115,68	112,44	112,11	111	1,11	24	0	0	84,6	52,5	32,06	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	3,632	0,063	121,48	118,29	117,87	116,74	1,13	24	0	0	83,1	52,8	30,28	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	3,736	0,071	123,55	120,1	119,69	118,42	1,27	24	0	0	85,3	54,7	30,57	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	3,66	0,068	119,86	116,47	116,11	114,86	1,25	24	0	0	85,3	54,4	30,88	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	3,567	0,066	114,21	110,92	110,66	109,44	1,22	24	0	0	85	53,4	31,6	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	3,575	0,062	106,75	103,5	103,27	102,12	1,15	24	0	0	87,1	53,1	33,96	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	3,548	0,066	109,6	106,36	106,15	104,97	1,18	24	0	0	85,4	52,6	32,79	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	3,308	0,07	123,39	120,24	119,96	118,7	1,26	24	0	0	79,5	52,5	26,99	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	3,153	0,065	126,26	123,33	123	121,8	1,2	24	0	0	76,5	51,4	25,12	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	3,1	0,066	128,28	125,36	125,01	123,78	1,23	24	0	0	76,2	51,9	24,23	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	3,06	0,065	126,81	123,93	123,62	122,39	1,23	24	0	0	75,5	51,2	24,21	0,6	0,4	-
Итого:	108,887	0	3583,35	3487,17	3475,86	3442,39	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,887															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	1736,7	76927,71	75886,82	75138,84	75029,94
23.02.2021	1845,587	80511,06	79373,99	78614,7	78472,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2021 13:34:07