

#116625#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8064
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,555	0,047	97,95	95,53	95,6	94,53	1,07	24	0	0	73,3	47,1	26,2	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,408	0,052	94,25	91,81	92,09	90,92	1,17	24	0	0	71,7	46,1	25,56	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,38	0,054	94,73	92,24	92,57	91,33	1,24	24	0	0	71,1	46	25,1	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,307	0,055	91,19	88,73	89,14	87,87	1,27	24	0	0	71	45,8	25,23	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,139	0,056	82,15	79,89	80,31	79,11	1,2	24	0	0	71,3	45,4	25,91	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,144	0,057	85,78	83,43	83,9	82,68	1,22	24	0	0	70,3	45,4	24,9	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,237	0,073	106,58	103,93	104,46	102,86	1,6	24	0	0	66,4	45,6	20,72	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,45	0,07	102,59	99,87	100,3	98,82	1,48	24	0	0	70,8	47,1	23,71	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,667	0,074	107,79	104,9	105,25	103,71	1,54	24	0	0	72,5	47,8	24,63	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,859	0,068	107,35	104,37	104,69	103,22	1,47	24	0	0	74,5	47,9	26,63	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,78	0,055	102,52	99,73	99,93	98,63	1,3	24	0	0	75,8	48,6	27,16	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,627	0,061	102,32	99,59	99,87	98,52	1,35	24	0	0	73,3	47,7	25,65	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,69	0,062	104,89	102,12	102,36	101,04	1,32	24	0	0	73,7	48,1	25,64	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,508	0,059	101,8	99,2	99,49	98,17	1,32	24	0	0	71,6	47	24,56	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,671	0,053	101,73	99,12	99,2	98,04	1,16	24	0	0	74,6	48,3	26,33	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,062	0,059	105,33	102,45	102,39	101,24	1,15	24	0	0	79,7	50,4	29,3	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,256	0,07	109,57	106,42	106,42	105,1	1,32	24	0	0	81,3	51,4	29,91	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,457	0,076	116,46	113,08	113,01	111,6	1,41	24	0	0	82,8	52,9	29,88	0,6	0,4	-
11.02.2025	3,57	0,085	132,21	128,56	128,25	126,7	1,55	23	1	1	83,1	56	27,13	0,6	0,4	-
12.02.2025	3,333	0,058	120,94	117,99	117,36	116,34	1,02	24	0	0	82,6	54,8	27,87	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,091	0,049	104,03	101,34	101,01	100,06	0,95	24	0	0	81,6	51,6	30,07	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,992	0,057	100,74	97,97	97,9	96,78	1,12	24	0	0	80,7	50,7	29,97	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,05	0,068	101,08	98,09	98,19	96,89	1,3	24	0	0	81,2	50,8	30,34	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,256	0,067	109,19	106,06	106,02	104,73	1,29	24	0	0	81,9	51,8	30,04	0,6	0,4	-
17.02.2025	1,514	0,034	73,18	71,53	71,78	70,93	0,85	24	0	0	61,6	40,8	20,85	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,101	0,077	112,13	108,92	109,04	107,55	1,49	24	0	0	79,5	51,9	27,67	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,079	0,092	135,22	131,86	131,48	129,86	1,62	24	0	0	79,6	57	22,66	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,123	0,061	103	100,08	100,02	98,84	1,18	24	0	0	81,8	51,2	30,57	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,989	0,051	102,92	100,2	100,03	99	1,03	24	0	0	80,2	50,9	29,33	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,708	0,033	97,33	95,05	94,8	94,01	0,79	24	0	0	76,6	48,5	28,15	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,888	0,06	131,55	128,87	128,22	127,13	1,09	24	0	0	75,5	53,5	22,02	0,6	0,4	-
Итого:	85,891	0	3238,5	3152,93	3155,08	3116,21	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,891															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	286,991	12708,45	12525,08	12412,51	12383,6
23.02.2025	372,882	15946,95	15678,01	15567,59	15499,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.02.2025 7:21:06