

#11452#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8064
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,949	0,058	129,51	126,79	126,41	125,26	1,15	24	0	0	73,6	50,8	22,87	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,778	0,057	131,56	129	128,54	127,44	1,1	24	0	0	71,6	50,5	21,18	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,743	0,05	126,33	123,84	123,44	122,42	1,02	24	0	0	71,4	49,6	21,78	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,83	0,051	124,18	121,62	121,31	120,25	1,06	24	0	0	72	49,1	22,87	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,95	0,054	122,59	119,96	119,68	118,58	1,1	24	0	0	73,4	49,2	24,15	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,968	0,046	121,09	118,5	118,13	117,14	0,99	24	0	0	74,4	49,7	24,7	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,909	0,052	121,09	118,55	118,2	117,18	1,02	24	0	0	73,7	49,5	24,16	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,128	0,058	124,33	121,57	121,12	120,06	1,06	24	0	0	76,5	51,2	25,35	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,018	0,055	121,38	118,68	118,31	117,24	1,07	24	0	0	76	51	25,04	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,26	0,061	122,28	119,4	118,97	117,88	1,09	24	0	0	78,7	51,8	26,88	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,236	0,061	123,65	120,78	120,36	119,23	1,13	24	0	0	78,2	51,8	26,38	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,103	0,049	120	117,33	116,9	115,91	0,99	24	0	0	76,4	50,3	26,09	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	3,22	0,052	118,7	115,94	115,52	114,51	1,01	24	0	0	78,1	50,7	27,4	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,432	0,058	124,17	121,19	120,64	119,6	1,04	24	0	0	81	53,1	27,96	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,334	0,056	125,32	122,4	121,81	120,77	1,04	24	0	0	80	53,1	26,92	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	3,222	0,052	118,16	115,38	114,93	113,96	0,97	24	0	0	79	51,4	27,6	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,945	0,044	122,97	120,54	119,94	119,09	0,85	24	0	0	74,6	50,4	24,17	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,746	0,03	119,2	117,07	116,44	115,77	0,67	24	0	0	71,8	48,6	23,28	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,721	0,025	115,91	113,89	113,29	112,66	0,63	24	0	0	71,2	47,5	23,73	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,729	0,019	116,6	114,71	113,93	113,47	0,46	24	0	0	71,6	47,9	23,75	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,748	0,028	118,55	116,46	115,81	115,15	0,66	24	0	0	71,7	48,3	23,44	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,77	0,032	116,08	113,89	113,32	112,62	0,7	24	0	0	72,5	48,3	24,13	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,831	0,045	113,6	111,16	110,87	109,92	0,95	24	0	0	73,3	48,2	25,11	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,036	0,053	114,7	112	111,75	110,7	1,05	24	0	0	76,2	49,6	26,67	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,967	0,047	107,53	105,01	104,66	103,75	0,91	22	2	1	78,4	50,5	27,86	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,12	0,05	120,36	117,75	117,27	116,33	0,94	24	0	0	76,7	50,5	26,14	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	3,279	0,044	130,49	127,88	126,96	126,21	0,75	24	0	0	78,3	52,9	25,48	0,6	0,4	-
Итого:	80,972	0	3270,33	3201,29	3188,51	3163,1	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,972															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 646

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1845,587	80511,06	79373,99	78614,7	78472,33
22.03.2021	1926,559	83781,39	82575,28	81803,21	81635,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 11:58:41