

#11453#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8064
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	3,044	0,044	132,15	129,67	128,81	128,03	0,78	24	0	0	75,6	52,3	23,29	0,6	0,4	3,9
24.03.2021	2,727	0,027	123,86	121,84	121,06	120,43	0,63	24	0	0	71,5	49,3	22,23	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,747	0,026	128,58	126,6	125,68	125,15	0,53	24	0	0	70,9	49,3	21,63	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,689	0,024	128,86	126,94	125,97	125,49	0,48	24	0	0	70,3	49,2	21,13	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,652	0,02	127,24	125,37	124,42	123,95	0,47	24	0	0	70,1	49	21,1	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,42	0,013	107,37	105,87	105,05	104,78	0,27	23	0	0	69,2	46,3	22,89	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,644	0,019	121,26	119,42	118,54	118,1	0,44	24	0	0	70,6	48,4	22,11	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,66	0,023	125,05	123,1	122,22	121,71	0,51	24	0	0	70,9	49,4	21,53	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,641	0,025	126,99	125,11	124,15	123,68	0,47	24	0	0	70,5	49,4	21,07	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,577	0,013	118,8	117,06	116,19	115,8	0,39	24	0	0	69,9	47,9	21,99	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,582	0,016	112,85	111,08	110,39	109,93	0,46	24	0	0	70,2	47	23,17	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,607	0,017	113,72	111,89	111,2	110,73	0,47	24	0	0	70,1	46,8	23,24	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,592	0,013	112,66	110,98	110,19	109,84	0,35	24	0	0	70	46,7	23,37	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,425	0,01	105,68	104,2	103,4	103,17	0,23	24	0	0	68,8	45,5	23,35	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,53	0,001	106,07	104,89	103,68	103,79	-0,11	24	0	0	71	46,5	24,44	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,505	0	104,84	103,58	102,47	102,55	-0,08	24	0	0	70,7	46,2	24,47	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,607	0,007	111,6	110,09	109,08	108,9	0,18	24	0	0	71	47,2	23,8	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,62	0,009	115,32	113,65	112,74	112,47	0,27	24	0	0	70,7	47,6	23,11	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,591	0,008	117,55	115,94	114,97	114,7	0,27	24	0	0	70,1	47,7	22,41	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,666	0,014	123,39	121,7	120,63	120,32	0,31	24	0	0	70,6	48,7	21,95	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,571	0,014	124,81	123,14	122,06	121,72	0,34	24	0	0	69,9	49	20,89	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,485	0,01	117,36	115,76	114,83	114,52	0,31	24	0	0	68,8	47,4	21,49	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,183	0,006	102,38	101,05	100,25	100,06	0,19	22	2	1	67,8	46,1	21,69	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,473	0,014	113,47	111,91	111,09	110,76	0,33	24	0	0	68,6	46,5	22,11	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,47	0,017	116,48	114,79	114,07	113,61	0,46	24	0	0	68,3	46,8	21,46	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,513	0,018	122,8	121,02	120,2	119,7	0,5	24	0	0	68,6	47,9	20,69	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,547	0,023	129,31	127,48	126,6	126,07	0,53	24	0	0	68,4	48,5	19,92	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,536	0,03	132,72	130,8	129,93	129,31	0,62	24	0	0	68,5	49,3	19,25	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,554	0,035	138,23	136,2	135,34	134,61	0,73	24	0	0	68	49,3	18,61	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2,632	0,037	145,33	143,29	142,28	141,59	0,69	24	0	0	68,6	50,4	18,23	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,479	0,01	126,96	125,49	124,28	124,11	0,17	24	0	0	68,3	48,5	19,85	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	2,502	0,004	120,11	118,7	117,57	117,45	0,12	24	0	0	68,5	47,3	21,21	0,6	0,4	-
Итого:	82,471	0	3853,8	3798,61	3769,34	3757,03	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,471															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 765

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	1926,559	83781,39	82575,28	81803,21	81635,43
23.04.2021	2009,03	87635,19	86373,89	85572,55	85392,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2021 12:58:09