

# #11438#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8064  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207551  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,934	0,004	179,02	177,54	174,76	174,91	-0,15	24	0	0	73	56,2	16,81	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	2,948	0,006	182,41	180,79	178,05	178,08	-0,03	24	0	0	73,2	56,7	16,52	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,908	0,006	179,3	177,65	175,04	175,07	-0,03	24	0	0	72,8	56,2	16,6	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	2,925	0,007	167,1	165,46	163,11	163,11	0	23	0	0	73,1	55,2	17,89	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	3,007	0,008	181,76	179,99	177,45	177,37	0,08	24	0	0	73	56,1	16,88	0,6	0,4	7
29.03.2022	2,931	0,01	176,87	175,24	172,64	172,64	0	24	0	0	73,4	56,5	16,92	0,6	0,4	4
30.03.2022	2,967	-0,002	161,85	160,45	157,84	158,12	-0,28	24	0	0	74,8	55,9	18,86	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	3,154	0,012	165,78	163,97	161,46	161,44	0,02	24	0	0	77	57,5	19,49	0,6	0,4	-
01.04.2022	3,081	0,011	165,86	164,06	161,66	161,59	0,07	24	0	0	75,9	56,9	19,02	0,6	0,4	-
02.04.2022	3,078	0,011	165,02	163,23	160,92	160,86	0,06	24	0	0	75	56	19,06	0,6	0,4	-
03.04.2022	3,052	0,018	164,63	162,72	160,58	160,37	0,21	24	0	0	74,5	55,6	18,9	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,904	0,017	161,44	159,63	157,5	157,31	0,19	24	0	0	73,9	55,6	18,35	0,6	0,4	-
05.04.2022	2,92	0,009	162,59	160,95	158,68	158,66	0,02	24	0	0	73,4	55	18,34	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,862	0,008	164,89	163,28	160,96	160,94	0,02	24	0	0	73,2	55,5	17,74	0,6	0,4	-
07.04.2022	2,888	0,012	184,69	183	180,33	180,21	0,12	24	0	0	73,1	57,1	15,94	0,6	0,4	-
08.04.2022	2,911	0,017	178,58	176,75	174,34	174,12	0,22	24	0	0	73	56,4	16,58	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,934	0,019	174,75	172,86	170,61	170,36	0,25	24	0	0	73	55,9	17,09	0,6	0,4	-
10.04.2022	3,004	0,029	175,92	173,82	171,75	171,3	0,45	24	0	0	73,1	55,8	17,32	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,998	0,028	173,44	171,3	169,3	168,83	0,47	24	0	0	73,1	55,6	17,52	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,93	0,03	173,07	170,94	168,98	168,45	0,53	24	0	0	73	55,8	17,15	0,6	0,4	-
13.04.2022	2,975	0,02	183,65	181,74	179,28	179,02	0,26	24	0	0	73,1	56,6	16,49	0,6	0,4	-
14.04.2022	2,944	-0,02	189,97	188,88	185,4	186,02	-0,62	24	0	0	73,3	57,2	16,04	0,6	0,4	-
15.04.2022	2,944	0,011	184,3	182,67	179,94	179,91	0,03	24	0	0	73	56,7	16,3	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,979	0,009	178,13	176,48	173,9	173,9	0	24	0	0	73,1	56	17,09	0,6	0,4	-
17.04.2022	3,005	0,019	178,78	176,87	174,53	174,26	0,27	24	0	0	73,1	56	17,11	0,6	0,4	-
18.04.2022	2,966	0,027	180,4	178,41	176,1	175,75	0,35	24	0	0	73,2	56,5	16,69	0,6	0,4	-
19.04.2022	2,99	0,033	185,99	183,87	181,57	181,08	0,49	24	0	0	73,2	56,9	16,28	0,6	0,4	-
20.04.2022	3,005	0,022	194,15	192,14	189,49	189,17	0,32	24	0	0	73,3	57,5	15,73	0,6	0,4	-
21.04.2022	2,931	0,026	205,73	203,71	200,85	200,44	0,41	24	0	0	73,2	58,8	14,44	0,6	0,4	-
22.04.2022	2,858	0,008	207,85	206,26	202,91	202,91	0	24	0	0	73,2	59,2	14,05	0,6	0,4	-
23.04.2022	2,943	0,009	201,84	200,11	197,03	196,94	0,09	24	0	0	73,1	58,2	14,88	0,6	0,4	-
24.04.2022	2,878	0,021	201,85	199,96	197,05	196,76	0,29	24	0	0	73,2	58,7	14,48	0,6	0,4	-
25.04.2022	2,773	0,032	170,38	168,3	166,31	165,78	0,53	24	0	0	73	56,6	16,46	0,6	0,4	-
Итого:	97,527	0	5901,99	5843,03	5760,32	5755,68	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,527															

Общее время работы системы, ч 792  
Период нормальной работы системы, ч 791

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	460,424	22708,66	22398,84	22148,73	22093,38
25.04.2022	557,951	28610,65	28241,87	27909,05	27849,06

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2022 11:00:48