

#126350#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 71-77, Калининград
4402
8064
ВКТ-7
00207551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,391	0,052	93,59	91,22	91,47	90,33	1,14	24	0	0	71,3	45,7	25,54	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,221	0,04	87,89	85,81	85,89	84,97	0,92	24	0	0	71,2	45,9	25,33	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,251	0,039	87,78	85,72	85,77	84,88	0,89	24	0	0	71,1	45,4	25,75	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,28	0,038	89,8	87,76	87,79	86,9	0,89	24	0	0	71,1	45,6	25,5	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,933	0,028	73,63	72	71,97	71,32	0,65	24	0	0	71	44,5	26,43	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,843	0,026	70,12	68,59	68,56	67,95	0,61	24	0	0	70,8	44,4	26,45	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,109	0,034	81,09	79,24	79,26	78,48	0,78	23	0	0	71	44,8	26,18	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,234	0,036	87,21	85,28	85,25	84,42	0,83	24	0	0	71,1	45,4	25,7	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,317	0,038	91,41	89,3	89,3	88,39	0,91	24	0	0	71,6	46,1	25,47	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,082	0,029	80,41	78,67	78,59	77,91	0,68	24	0	0	71,2	45,2	26,07	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,85	0,017	69,95	68,5	68,38	67,87	0,51	24	0	0	71,1	44,4	26,72	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,087	0,027	79,14	77,45	77,33	76,71	0,62	24	0	0	71,6	45	26,59	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,571	0,05	101,69	99,24	99,32	98,19	1,13	24	0	0	72,6	47,2	25,36	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,74	0,05	102,7	100,19	100,18	99,1	1,08	24	0	0	74,8	48	26,83	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,485	0,039	94,35	92,15	92,05	91,16	0,89	24	0	0	73,6	47,1	26,51	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,456	0,039	96,57	94,39	94,33	93,43	0,9	24	0	0	72,1	46,6	25,55	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,398	0,04	95,84	93,66	93,61	92,69	0,92	24	0	0	71,9	46,8	25,15	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,533	0,05	101,77	99,35	99,4	98,31	1,09	24	0	0	72,4	47,5	24,95	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,268	0,037	89,09	87,07	87,03	86,19	0,84	24	0	0	71,7	46,2	25,57	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,136	0,035	82,22	80,32	80,34	79,53	0,81	24	0	0	71,7	45,6	26,09	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,711	0,018	64,33	63,01	62,9	62,44	0,46	24	0	0	71,2	44,3	26,89	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,498	0,011	56,61	55,56	55,33	55,04	0,29	24	0	0	70,8	44	26,81	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,121	0,011	47,9	47,17	46,83	46,63	0,2	24	0	0	70	46,3	23,71	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,629	0,004	31,94	31,67	31,24	31,28	-0,04	24	0	0	69,5	49,3	20,25	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,667	0,002	33,81	33,51	33,09	33,1	-0,01	24	0	0	69,4	49,3	20,14	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,618	0,003	32,17	31,96	31,5	31,58	-0,08	24	0	0	69,2	49,5	19,72	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,658	0,004	33,53	33,27	32,8	32,84	-0,04	24	0	0	69,3	49,2	20,1	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,638	0,003	34	33,71	33,27	33,31	-0,04	24	0	0	68,8	49,5	19,26	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,663	0,009	42,38	41,99	41,55	41,47	0,08	24	0	0	65,9	50,1	15,85	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,68	0,009	33,21	32,75	32,48	32,36	0,12	24	0	0	69,7	49	20,69	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,697	0,009	33,36	32,84	32,63	32,46	0,17	24	0	0	69,8	48,7	21,08	0,6	0,4	-
Итого:	54,765	0	2199,49	2153,35	2149,44	2131,24	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,765															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	439,996	18599,93	18266,8	18158,98	18061,81
23.04.2025	494,761	20799,42	20420,15	20308,42	20193,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:36:30