

# #11450#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8064  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207551  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,509	0,005	120,33	118,95	117,81	117,73	0,08	24	0	0	68,2	46,9	21,24	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,528	0,003	118,2	116,8	115,7	115,62	0,08	24	0	0	68,5	46,7	21,82	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,425	0	110,06	108,95	107,76	107,87	-0,11	24	0	0	68	45,5	22,53	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,492	0	113,42	112,28	111,02	111,13	-0,11	24	0	0	68,7	46,2	22,49	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,522	0,005	119,11	117,76	116,6	116,55	0,05	24	0	0	68,2	46,6	21,6	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,551	0,01	124,99	123,41	122,35	122,07	0,28	24	0	0	68,6	47,9	20,72	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,325	-0,001	57,2	56,78	56,03	56,25	-0,22	24	0	1	67,7	43,9	23,81	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,594	-0,001	27,43	27,55	26,95	27,31	-0,36	24	0	0	66,2	43,5	22,63	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,567	-0,001	27,81	27,98	27,33	27,71	-0,38	24	0	0	65,7	44,3	21,39	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,588	-0,001	27,49	27,61	27,01	27,37	-0,36	24	0	0	66	43,7	22,31	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,509	0	24,13	24,3	23,7	24,09	-0,39	24	0	1	64,3	42,1	22,15	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,559	-0,001	26,22	26,36	25,74	26,12	-0,38	24	0	0	66,3	44	22,31	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,579	-0,001	26,92	27,02	26,44	26,78	-0,34	24	0	0	66	43,6	22,36	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,619	0,002	28,01	27,88	27,49	27,63	-0,14	24	0	0	66,5	43,7	22,73	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,632	-0,002	27,76	27,84	27,28	27,6	-0,32	24	0	0	66,1	42,4	23,73	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,626	0	28,61	28,64	28,13	28,39	-0,26	24	0	0	66,4	43,8	22,58	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,62	0	28,73	28,79	28,25	28,51	-0,26	24	0	0	66,2	43,8	22,38	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,616	-0,002	29,34	29,43	28,83	29,15	-0,32	24	0	0	66,4	44,6	21,77	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,142	-0,001	9,35	9,39	9,16	9,28	-0,12	24	0	1	66	49,8	16,17	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,562	0,001	27,47	27,27	26,97	27,01	-0,04	24	0	1	65,5	44,6	20,9	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,571	0	28,22	28,04	27,65	27,76	-0,11	24	0	0	66,2	45,3	20,89	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,55	-0,007	25,65	25,97	25,17	25,74	-0,57	24	0	0	66,4	43,6	22,85	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,564	-0,002	25,29	25,41	24,81	25,17	-0,36	24	0	0	66	42,7	23,22	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,536	0,001	26,01	25,92	25,53	25,68	-0,15	24	0	0	66,4	45,1	21,28	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,539	0	24,72	24,62	24,24	24,38	-0,14	24	0	0	66,2	43,8	22,36	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,559	0	23,35	23,23	22,88	23,03	-0,15	24	0	0	65,8	41,1	24,74	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,599	0	23,58	23,52	23,1	23,28	-0,18	24	0	0	66,1	39,9	26,19	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,542	0	23,29	23,23	22,81	22,99	-0,18	24	0	0	66	41,9	24,13	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,539	0	23,44	23,45	22,96	23,22	-0,26	24	0	0	65,9	41,9	23,96	0,6	0,4	-
Итого:	28,564	0	1326,13	1318,38	1299,7	1305,42	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,564															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2009,03	87635,19	86373,89	85572,55	85392,46
22.05.2021	2037,594	88961,32	87692,27	86872,25	86697,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 13:21:39