

#129972#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Пролетарская, 71-77

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207551

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x7BE2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	69,77	48,69	21,08	33,36	32,63	32,84	32,46	0,17	6	4	0,697	0,009	24	0	
24.04.2025	69,66	48,77	20,89	33,29	32,59	32,76	32,37	0,22	6	4	0,692	0,01	24	0	
25.04.2025	69,61	48,58	21,03	33,72	32,99	33,12	32,72	0,27	6	4	0,708	0,013	24	0	
26.04.2025	69,82	48,37	21,45	33,72	33	33,07	32,7	0,3	6	4	0,724	0,014	24	0	
27.04.2025	69,66	48,17	21,49	35,23	34,47	34,53	34,12	0,35	6	4	0,761	0,014	24	0	
28.04.2025	69,67	48,74	20,93	32,51	31,8	31,93	31,59	0,21	6	4	0,671	0,01	24	0	
29.04.2025	69,77	49,18	20,59	32,04	31,34	31,45	31,1	0,24	6	4	0,657	0,014	24	0	
30.04.2025	69,94	49,2	20,74	31,73	31,03	31,15	30,8	0,23	6	4	0,656	0,014	24	0	
01.05.2025	69,86	48,78	21,08	32,92	32,22	32,26	31,9	0,32	6	4	0,697	0,016	24	0	
02.05.2025	69,6	48,63	20,97	34,02	33,29	33,35	32,98	0,31	6	4	0,713	0,014	24	0	
03.05.2025	69,16	60,09	9,07	75,43	73,81	74,6	73,36	0,45	6	4	0,697	0,028	21	3	*
04.05.2025	71,43	62,92	8,51	98,63	96,4	97,76	95,97	0,43	6	4	0,854	0,028	24	0	
05.05.2025	69,65	48,09	21,56	34,31	33,56	33,77	33,38	0,18	6	4	0,734	0,01	24	0	
06.05.2025	64,84	50,7	14,14	50,15	49,19	49,47	48,85	0,34	6	4	0,715	0,018	24	0	
07.05.2025	70,21	47,92	22,29	33,74	33,01	33,14	32,76	0,25	6	4	0,748	0,01	24	0	
08.05.2025	70,54	48,02	22,52	33,28	32,54	32,7	32,34	0,2	6	4	0,741	0,01	24	0	
09.05.2025	70,49	48,12	22,37	32,53	31,79	31,97	31,66	0,13	6	4	0,717	0,006	24	0	
10.05.2025	70,52	47,98	22,54	32,83	32,11	32,3	31,97	0,14	6	4	0,732	0,008	24	0	
11.05.2025	70,24	47,44	22,8	34,8	34,04	34,17	33,82	0,22	6	4	0,789	0,009	24	0	
12.05.2025	70,49	48,32	22,17	31,86	31,15	31,33	31,02	0,13	6	4	0,698	0,009	24	0	
13.05.2025	70,36	48,51	21,85	31,52	30,84	30,96	30,66	0,18	6	4	0,684	0,012	24	0	
14.05.2025	69,98	49	20,98	31,73	31,05	31,53	31,16	-0,11	6	4	0,646	0,005	24	0	
15.05.2025	69,37	48,29	21,08	33,49	32,78	33,57	33,17	-0,39	6	4	0,672	-0,003	24	0	
16.05.2025	69,41	48,51	20,9	32,94	32,25	33,06	32,69	-0,44	6	4	0,654	-0,003	24	0	
17.05.2025	69,74	48,89	20,85	31,62	30,94	31,69	31,33	-0,39	6	4	0,63	-0,002	24	0	*
18.05.2025	69,91	48,12	21,79	33,7	32,98	33,67	33,29	-0,31	6	4	0,704	-0,001	24	0	
19.05.2025	69,14	48,56	20,58	29,54	28,9	29,29	28,96	-0,06	6	4	0,594	0,003	24	0	*
20.05.2025	66,77	47,69	19,08	25,14	24,65	24,8	24,54	0,11	6	4	0,477	0,007	24	0	*
21.05.2025	69,66	48,86	20,8	32,66	31,95	32,11	31,75	0,2	6	4	0,679	0,01	24	0	
22.05.2025	69,68	48,95	20,73	31,7	31,03	31,3	30,95	0,08	6	4	0,649	0,008	24	0	
23.05.2025	69,53	49,05	20,48	32,21	31,52	31,7	31,31	0,21	6	4	0,657	0,011	24	0	
Итого:				1136,3	1111,85	1121,3	1107,68	4,17			21,447	0,311	741	3	
Средние:	69,62	49,39	20,23						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	20766,06	20275,79	20387,31	20160,59	115,2	494,064	6,158	5723	3
23/05/2524:00	21902,41	21387,64	21508,66	21268,27	119,37	515,511	6,469	6464	6
Итого:	1136,35	1111,85	1121,35	1107,68	4,17	21,447	0,311	741	3

Период нормальной работы 741ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 6528ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

