

#11437#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8064
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,103	0,02	78,23	77,32	76,49	76,2	0,29	24	0	1	70	55,9	14,07	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,759	0,018	121,77	121,11	118,96	118,72	0,24	24	0	0	71,9	65,7	6,19	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,765	0,013	121,1	120,51	118,34	118,16	0,18	24	0	0	71,7	65,4	6,34	0,6	0,4	-
29.04.2022	0,728	-0,001	123,22	123,06	120,4	120,63	-0,23	24	0	0	71,8	65,7	6,12	0,6	0,4	-
30.04.2022	0,8	0,003	131,7	131,4	128,63	128,79	-0,16	24	0	0	71,9	65,6	6,25	0,6	0,4	-
01.05.2022	0,751	0,008	132,02	131,58	128,95	128,97	-0,02	24	0	0	72	66,2	5,8	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,801	0,008	131,67	131,28	128,63	128,7	-0,07	24	0	0	71,8	65,6	6,2	0,6	0,4	-
03.05.2022	0,816	0,018	131,52	130,81	128,45	128,22	0,23	24	0	0	71,9	65,7	6,18	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,803	0,024	132,08	131,26	129,01	128,66	0,35	24	0	0	71,7	65,7	6,01	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,792	0,025	135,26	134,45	132,14	131,77	0,37	24	0	0	71,9	66,1	5,79	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,75	0,026	137,67	136,89	134,51	134,14	0,37	24	0	0	71,7	66,4	5,36	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,817	0,029	133,76	132,86	130,64	130,22	0,42	24	0	0	72	66	6	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,742	0,019	133,54	132,85	130,45	130,17	0,28	24	0	0	71,8	66,3	5,5	0,6	0,4	-
09.05.2022	0,801	0,021	134,56	133,84	131,44	131,18	0,26	24	0	0	72,1	66,2	5,92	0,6	0,4	-
10.05.2022	0,833	0,017	133,82	133,06	130,71	130,43	0,28	24	0	0	71,9	65,7	6,17	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,749	0,019	134,57	133,82	131,45	131,15	0,3	24	0	0	72	66,5	5,5	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,749	0,028	135,31	134,53	132,19	131,82	0,37	24	0	0	71,7	66,3	5,43	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,751	0,025	137,11	136,33	133,97	133,59	0,38	24	0	0	72	66,6	5,39	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,818	0,024	138,14	137,32	134,97	134,61	0,36	24	0	0	71,8	66	5,84	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,777	0,01	137,5	137,02	134,36	134,28	0,08	24	0	0	72,1	66,4	5,71	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,734	-0,01	136,75	136,73	133,61	134,02	-0,41	24	0	0	71,8	66,2	5,64	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,654	-0,047	136,25	136,94	133,12	134,18	-1,06	24	0	0	71,9	66,5	5,4	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,664	-0,03	135,28	135,64	132,16	132,93	-0,77	24	0	0	71,8	66,4	5,37	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,698	-0,02	137,63	137,85	134,36	135,02	-0,66	24	0	0	72,7	67,3	5,46	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,677	-0,007	134,52	134,52	131,41	131,84	-0,43	24	0	0	71,8	66,5	5,31	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,654	-0,017	132,04	132,27	128,97	129,58	-0,61	24	0	0	71,9	66,6	5,33	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,729	-0,01	131,22	131,29	128,22	128,69	-0,47	24	0	0	71,7	65,9	5,87	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,713	0,005	133,37	133,09	130,28	130,42	-0,14	24	0	0	72	66,4	5,52	0,6	0,4	-
Итого:	21,428	0	3671,61	3659,63	3586,82	3587,09	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,428															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	557,951	28610,65	28241,87	27909,05	27849,06
23.05.2022	579,379	32282,26	31901,5	31495,87	31436,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:21:31