

# #11447#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8064  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207551  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	0,556	0	23,6	23,61	23,12	23,38	-0,26	24	0	0	66,4	41,8	24,61	0,6	0,4	-
24.05.2021	0,544	-0,001	23,04	23,08	22,56	22,86	-0,3	24	0	1	65,8	41	24,8	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,558	0	23,3	23,33	22,82	23,1	-0,28	24	0	0	65,8	40,7	25,09	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,526	0	23,21	23,25	22,73	23,01	-0,28	24	0	0	65,5	41,8	23,66	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,531	-0,001	23,15	23,23	22,67	22,99	-0,32	24	0	0	65,6	41,5	24,04	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,521	0	23,23	23,37	22,75	23,13	-0,38	24	0	0	65,3	41,7	23,6	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,566	-0,001	24,63	24,73	24,15	24,49	-0,34	24	0	0	66,5	42,6	23,86	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,632	-0,001	25,66	25,78	25,18	25,54	-0,36	24	0	0	68,6	42,8	25,8	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,594	0	25,04	25,14	24,56	24,9	-0,34	24	0	0	68,3	43,5	24,79	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,581	0	26,53	26,67	26,01	26,43	-0,42	24	0	0	68,2	45,1	23,04	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,39	-0,003	20,04	20,06	19,6	19,85	-0,25	24	0	1	68,4	47,8	20,51	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,614	0,001	31,51	31,38	30,79	31,02	-0,23	24	0	0	69,3	49,1	20,23	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,587	-0,003	31,28	31,29	30,56	30,94	-0,38	24	0	0	69,4	49,6	19,83	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,572	-0,001	31,24	31,23	30,53	30,89	-0,36	24	0	0	69,4	50	19,35	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,621	0,001	31,78	31,74	31,06	31,38	-0,32	24	0	0	69,7	49,2	20,48	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,577	-0,001	31,59	31,56	30,87	31,18	-0,31	24	0	0	69,3	50,2	19,13	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,567	0	31,54	31,5	30,83	31,13	-0,3	24	0	0	69,2	50,4	18,85	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,513	-0,003	30,2	30,29	29,61	29,97	-0,36	24	0	0	66,6	48,7	17,91	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,514	-0,002	30,55	30,71	29,89	30,35	-0,46	24	0	0	67,4	49,4	18	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,494	-0,007	30,47	30,7	29,81	30,37	-0,56	24	0	0	67,5	50	17,43	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,524	-0,002	30,1	30,26	29,54	29,96	-0,42	24	0	0	66	47,6	18,39	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,525	-0,003	30,02	30,1	29,42	29,78	-0,36	24	0	0	66,4	48	18,4	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,558	0	30,25	30,26	29,61	29,96	-0,35	24	0	0	66,7	47,3	19,43	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,508	-0,001	29,25	29,33	28,66	29,03	-0,37	24	0	0	66,3	47,9	18,38	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,548	0	30,51	30,31	29,83	30,01	-0,18	24	0	0	66,6	48	18,59	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,529	-0,003	30,77	30,85	30,07	30,51	-0,44	24	0	0	66,6	48,4	18,24	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,53	-0,003	31,03	31,07	30,32	30,74	-0,42	24	0	0	66,7	48,5	18,2	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,527	-0,001	31,65	31,68	30,93	31,35	-0,42	24	0	0	67,1	49,4	17,72	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,527	-0,002	32,07	32,1	31,35	31,73	-0,38	24	0	0	67,6	50,1	17,44	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,483	-0,002	31,77	31,84	31,05	31,42	-0,37	24	0	0	67	50,9	16,13	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,476	-0,002	31,87	31,92	31,15	31,51	-0,36	24	0	0	66,8	51	15,81	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,47	-0,001	31,74	31,78	31,03	31,38	-0,35	24	0	0	66,2	50,4	15,72	0,6	0,4	-
Итого:	17,263	0	912,62	914,15	893,06	904,29	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,263															

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	2037,594	88961,32	87692,27	86872,25	86697,88
23.06.2021	2054,857	89873,94	88606,42	87765,31	87602,17

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 8:14:37