

# #11436#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8064  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207551  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2022 | 0,717    | 0,007     | 134,16  | 133,74  | 131,08  | 131,09  | -0,01  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 66     | 5,43 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 25.05.2022 | 0,695    | 0,01      | 136,01  | 135,53  | 132,91  | 132,86  | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 65,8   | 5,16 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 26.05.2022 | 0,713    | 0,02      | 141,03  | 140,37  | 137,89  | 137,61  | 0,28   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 65,8   | 5    | 0,6     | 0,4     | -           |
| 27.05.2022 | 0,727    | 0,018     | 140,18  | 139,6   | 137,02  | 136,82  | 0,2    | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 65,8   | 5,15 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 28.05.2022 | 0,761    | 0,011     | 133,91  | 133,37  | 130,94  | 130,83  | 0,11   | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 64,7   | 5,7  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 29.05.2022 | 0,759    | 0,013     | 142,05  | 141,52  | 138,86  | 138,74  | 0,12   | 24       | 0       | 0      | 71     | 65,7   | 5,36 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 30.05.2022 | 0,732    | 0,012     | 141,94  | 141,42  | 138,76  | 138,66  | 0,1    | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 65,7   | 5,19 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 31.05.2022 | 0,674    | 0,007     | 138,09  | 137,76  | 134,96  | 135,03  | -0,07  | 24       | 0       | 0      | 71     | 66     | 4,99 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 01.06.2022 | 0,681    | -0,005    | 136,19  | 136,15  | 133,12  | 133,46  | -0,34  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 65,4   | 5,23 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 02.06.2022 | 0,724    | 0,006     | 140,15  | 139,74  | 136,99  | 136,99  | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 65,6   | 5,26 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 03.06.2022 | 0,702    | 0,007     | 137,79  | 137,41  | 134,67  | 134,72  | -0,05  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 65,6   | 5,19 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 04.06.2022 | 0,776    | 0,008     | 139,03  | 138,58  | 135,91  | 135,91  | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 65,2   | 5,69 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 05.06.2022 | 0,743    | 0,008     | 140,27  | 139,87  | 137,15  | 137,14  | 0,01   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 65,5   | 5,36 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 06.06.2022 | 0,712    | 0,011     | 140,33  | 139,9   | 137,2   | 137,15  | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 65,7   | 5,13 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 07.06.2022 | 0,684    | 0,009     | 140,44  | 139,97  | 137,27  | 137,22  | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 65,9   | 4,92 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 08.06.2022 | 0,695    | 0,009     | 141,35  | 140,92  | 138,17  | 138,12  | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 65,9   | 4,96 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 09.06.2022 | 0,735    | 0,003     | 141,03  | 140,71  | 137,89  | 137,99  | -0,1   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 65,5   | 5,34 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 10.06.2022 | 0,712    | 0,004     | 141,94  | 141,63  | 138,74  | 138,81  | -0,07  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 66     | 5,12 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 11.06.2022 | 0,696    | 0,008     | 141,52  | 141,1   | 138,28  | 138,27  | 0,01   | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 66,4   | 4,99 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 12.06.2022 | 0,662    | 0,012     | 142,24  | 141,83  | 139,04  | 138,96  | 0,08   | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 66,4   | 4,7  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.06.2022 | 0,72     | 0,007     | 141,65  | 141,23  | 138,49  | 138,45  | 0,04   | 24       | 0       | 0      | 71     | 65,9   | 5,13 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 14.06.2022 | 0,677    | 0,006     | 138,28  | 137,91  | 135,17  | 135,26  | -0,09  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 65,4   | 5    | 0,6     | 0,4     | -           |
| 15.06.2022 | 0,697    | 0,009     | 139,95  | 139,57  | 136,81  | 136,8   | 0,01   | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 66,1   | 5,04 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 16.06.2022 | 0,73     | 0,008     | 140,1   | 139,69  | 136,95  | 136,94  | 0,01   | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 65,9   | 5,3  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.06.2022 | 0,67     | 0,005     | 140,24  | 139,92  | 137,1   | 137,13  | -0,03  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 66,3   | 4,87 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 18.06.2022 | 0,729    | 0,008     | 141,83  | 141,48  | 138,65  | 138,71  | -0,06  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 66     | 5,24 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 19.06.2022 | 0,724    | 0,008     | 141,4   | 141,03  | 138,21  | 138,21  | 0      | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 65,9   | 5,19 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 20.06.2022 | 0,684    | 0,008     | 140,72  | 140,42  | 137,55  | 137,62  | -0,07  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 66,2   | 4,97 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.06.2022 | 0,684    | 0,006     | 140,35  | 140,11  | 137,23  | 137,31  | -0,08  | 24       | 0       | 0      | 71     | 66     | 4,98 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.06.2022 | 0,725    | 0,012     | 139,62  | 139,17  | 136,48  | 136,42  | 0,06   | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 65,8   | 5,26 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.06.2022 | 0,324    | -0,003    | 64,29   | 64,68   | 62,87   | 63,43   | -0,56  | 24       | 0       | 1      | 70,3   | 64,6   | 5,64 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 21,664   | 0         | 4258,08 | 4246,33 | 4162,36 | 4162,66 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 21,664   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2022 | 579,379  | 32282,26 | 31901,5  | 31495,87 | 31436,15 |
| 23.06.2022 | 601,043  | 36540,34 | 36147,83 | 35658,23 | 35598,81 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2022 7:58:49