

#11444#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8064
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,601	-0,001	28,37	28,27	27,75	28,03	-0,28	24	0	0	69,3	47,2	22,12	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,623	-0,001	29,23	29,13	28,6	28,88	-0,28	24	0	0	69,1	47	22,14	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,594	0	28,03	28,05	27,42	27,81	-0,39	24	0	0	69,2	46,9	22,33	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,645	0	29,59	29,46	28,95	29,22	-0,27	24	0	0	69,3	46,5	22,73	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,663	0	29,8	29,58	29,16	29,32	-0,16	24	0	0	69,4	46,4	23,04	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,69	0	30,61	30,38	29,97	30,13	-0,16	24	0	0	69,3	46,1	23,17	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,628	0	29,03	28,84	28,4	28,6	-0,2	24	0	0	69,3	46,8	22,5	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,619	-0,002	28,68	28,7	28,05	28,46	-0,41	24	0	1	69,2	46,4	22,79	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,627	0	28,61	28,44	27,99	28,2	-0,21	24	0	0	69,3	46,5	22,83	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,635	0,002	29,09	28,79	28,47	28,55	-0,08	24	0	0	69,2	46,8	22,35	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,659	0	29,9	29,55	29,24	29,3	-0,06	24	0	0	69,3	46,6	22,67	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,72	0,003	31,34	30,91	30,68	30,65	0,03	24	0	0	69,3	46	23,34	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,618	0	28,42	28,2	27,81	27,96	-0,15	24	0	0	69,3	46,9	22,43	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,749	0	32,28	31,95	31,58	31,67	-0,09	24	0	0	69,2	45,5	23,74	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,781	0	33,03	32,71	32,3	32,42	-0,12	24	0	0	69,6	45,2	24,35	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,686	-0,001	30,34	30,22	29,66	29,95	-0,29	24	0	0	69,4	45,8	23,61	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,585	0	27,75	27,77	27,15	27,52	-0,37	24	0	0	69,2	46,8	22,33	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,599	-0,001	28,31	28,3	27,68	28,05	-0,37	24	0	0	69,2	46,9	22,27	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,642	-0,001	29,45	29,36	28,8	29,11	-0,31	24	0	0	69,2	46,3	22,9	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,587	0	27,44	27,33	26,84	27,09	-0,25	24	0	0	69,2	46,8	22,39	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,648	-0,001	29,16	28,96	28,52	28,71	-0,19	24	0	0	69,3	46,3	23	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,728	-0,001	31,4	31,19	30,72	30,92	-0,2	24	0	0	69,4	45,4	23,98	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,641	0	29,11	28,98	28,46	28,73	-0,27	24	0	0	69,2	46,3	22,95	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,601	-0,003	27,88	28,01	27,28	27,76	-0,48	24	0	1	69,2	46,4	22,88	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,535	-0,003	25,72	25,85	25,16	25,61	-0,45	24	0	1	69,1	47	22,06	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,653	0,001	28,73	28,42	28,11	28,18	-0,07	24	0	0	69,2	45,8	23,34	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,561	0,003	26,04	25,68	25,48	25,44	0,04	24	0	0	69,1	47,2	21,91	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,575	0,002	26,27	25,92	25,71	25,68	0,03	24	0	0	69,2	47	22,22	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,547	0	26,29	26,22	25,7	25,98	-0,28	24	0	0	69	47,3	21,76	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,557	0	26,44	26,22	25,86	25,98	-0,12	24	0	0	69	47,2	21,77	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,556	0,003	25,97	25,62	25,41	25,38	0,03	24	0	1	69,2	47,3	21,9	0,6	0,4	-
Итого:	19,553	0	892,31	887,01	872,91	879,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,553															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1133,761	58563,74	57906,56	57160,89	57126,15
23.06.2023	1153,314	59456,05	58793,57	58033,8	58005,44

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:27:17