

#85363#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: ЖЭУ№7

Адрес: Пролетарская,71-77

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207551

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x7BE2

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.05.2024 | 68,8 | 46,85 | 21,95 | 29,13 | 28,5 | 29,1 | 28,86 | -0,36 | 6 | 4 | 0,61 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 24.05.2024 | 69,03 | 47,02 | 22,01 | 28,38 | 27,77 | 28,34 | 28,1 | -0,33 | 6 | 4 | 0,596 | 0 | 24 | 0 | |
| 25.05.2024 | 69,03 | 47,41 | 21,62 | 27,93 | 27,35 | 27,92 | 27,68 | -0,33 | 6 | 4 | 0,578 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 26.05.2024 | 69,12 | 46,72 | 22,4 | 29 | 28,39 | 28,97 | 28,73 | -0,34 | 6 | 4 | 0,622 | 0 | 24 | 0 | |
| 27.05.2024 | 68,86 | 47,71 | 21,15 | 27,81 | 27,2 | 27,81 | 27,57 | -0,37 | 6 | 4 | 0,56 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 28.05.2024 | 68,99 | 47,96 | 21,03 | 26,72 | 26,14 | 26,73 | 26,49 | -0,35 | 6 | 4 | 0,532 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 29.05.2024 | 69,07 | 48,14 | 20,93 | 26,08 | 25,54 | 26,11 | 25,87 | -0,33 | 6 | 4 | 0,519 | 0 | 24 | 0 | |
| 30.05.2024 | 69,03 | 47,46 | 21,57 | 27 | 26,41 | 27,02 | 26,78 | -0,37 | 6 | 4 | 0,552 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 31.05.2024 | 69,1 | 47,57 | 21,53 | 27,3 | 26,71 | 27,36 | 27,12 | -0,41 | 6 | 4 | 0,557 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 01.06.2024 | 69,15 | 47,64 | 21,51 | 27,62 | 27 | 27,68 | 27,44 | -0,44 | 6 | 4 | 0,559 | -0,002 | 24 | 0 | |
| 02.06.2024 | 68,36 | 47,61 | 20,75 | 29,64 | 29,01 | 29,67 | 29,4 | -0,39 | 6 | 4 | 0,583 | -0,002 | 24 | 0 | |
| 03.06.2024 | 69,04 | 47,95 | 21,09 | 26,68 | 26,1 | 26,76 | 26,52 | -0,42 | 6 | 4 | 0,529 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 04.06.2024 | 68,89 | 47,67 | 21,22 | 27,77 | 27,15 | 27,83 | 27,59 | -0,44 | 6 | 4 | 0,554 | -0,002 | 24 | 0 | |
| 05.06.2024 | 69,15 | 47,19 | 21,96 | 28,2 | 27,63 | 28,23 | 27,99 | -0,36 | 6 | 4 | 0,589 | 0 | 24 | 0 | |
| 06.06.2024 | 69,18 | 47,45 | 21,73 | 27,94 | 27,34 | 27,97 | 27,72 | -0,38 | 6 | 4 | 0,577 | 0 | 24 | 0 | |
| 07.06.2024 | 68,98 | 47,7 | 21,28 | 27,33 | 26,76 | 27,38 | 27,14 | -0,38 | 6 | 4 | 0,551 | -0,001 | 24 | 0 | * |
| 08.06.2024 | 68,92 | 47,35 | 21,57 | 28,3 | 27,69 | 28,32 | 28,08 | -0,39 | 6 | 4 | 0,58 | -0,001 | 24 | 0 | * |
| 09.06.2024 | 69,04 | 47,15 | 21,89 | 28,96 | 28,34 | 28,94 | 28,69 | -0,35 | 6 | 4 | 0,606 | -0,001 | 24 | 0 | * |
| 10.06.2024 | 69,04 | 47,61 | 21,43 | 27,49 | 26,89 | 27,46 | 27,21 | -0,32 | 6 | 4 | 0,56 | 0 | 24 | 0 | |
| 11.06.2024 | 69,03 | 47,22 | 21,81 | 28,97 | 28,37 | 28,91 | 28,67 | -0,3 | 6 | 4 | 0,606 | 0 | 24 | 0 | |
| 12.06.2024 | 68,85 | 47,02 | 21,83 | 28,48 | 27,86 | 28,47 | 28,23 | -0,37 | 6 | 4 | 0,592 | 0 | 24 | 0 | |
| 13.06.2024 | 69,01 | 46,57 | 22,44 | 28,87 | 28,25 | 28,82 | 28,58 | -0,33 | 6 | 4 | 0,617 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 14.06.2024 | 69,12 | 46,71 | 22,41 | 28,62 | 28 | 28,5 | 28,26 | -0,26 | 6 | 4 | 0,615 | 0 | 24 | 0 | |
| 15.06.2024 | 69 | 47,56 | 21,44 | 27,68 | 27,1 | 27,6 | 27,36 | -0,26 | 6 | 4 | 0,57 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 16.06.2024 | 68,94 | 47,38 | 21,56 | 27,9 | 27,32 | 27,79 | 27,53 | -0,21 | 6 | 4 | 0,578 | 0,001 | 24 | 0 | |
| 17.06.2024 | 69,17 | 47,81 | 21,36 | 27,41 | 26,8 | 27,31 | 27,07 | -0,27 | 6 | 4 | 0,561 | 0 | 24 | 0 | |
| 18.06.2024 | 68,99 | 47,36 | 21,63 | 27,99 | 27,4 | 27,83 | 27,59 | -0,19 | 6 | 4 | 0,585 | 0 | 24 | 0 | |
| 19.06.2024 | 68,94 | 47,76 | 21,18 | 27,57 | 26,97 | 27,42 | 27,18 | -0,21 | 6 | 4 | 0,56 | 0 | 24 | 0 | |
| 20.06.2024 | 68,92 | 47,48 | 21,44 | 28,1 | 27,49 | 27,91 | 27,67 | -0,18 | 6 | 4 | 0,583 | 0 | 24 | 0 | |
| 21.06.2024 | 68,98 | 47,82 | 21,16 | 27 | 26,45 | 26,83 | 26,59 | -0,14 | 6 | 4 | 0,554 | 0,002 | 24 | 0 | |
| 22.06.2024 | 68,94 | 47,5 | 21,44 | 28,53 | 27,92 | 28,33 | 28,09 | -0,17 | 6 | 4 | 0,591 | 0 | 24 | 0 | |
| 23.06.2024 | 68,89 | 47,07 | 21,82 | 29,35 | 28,7 | 29,11 | 28,87 | -0,17 | 6 | 4 | 0,616 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 895,75 | 876,55 | 894,43 | 886,67 | -10,12 | | | 18,442 | -0,015 | 768 | 0 | |
| Средние: | 68,98 | 47,41 | 21,56 | | | | | | 6 | 4 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/05/2424:00 | 81042,66 | 79108,31 | 80035,03 | 79026,32 | 81,99 | 1697,154 | 10,553 | 22674 | 20 |
| 23/06/2424:00 | 81938,41 | 79984,86 | 80929,46 | 79912,99 | 71,87 | 1715,596 | 10,538 | 23442 | 20 |
| Итого: | 895,75 | 876,55 | 894,43 | 886,67 | -10,12 | 18,442 | -0,015 | 768 | 0 |

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23/06/24г

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

