

#11448#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8064
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207551
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,507	-0,001	32,41	32,39	31,69	32	-0,31	24	0	0	67,1	50,7	16,48	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,507	0,001	32,26	32,19	31,54	31,8	-0,26	24	0	0	67,1	50,6	16,49	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,529	-0,001	32,34	32,24	31,62	31,85	-0,23	24	0	0	67,1	50	17,13	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,556	0,001	32,65	32,55	31,93	32,19	-0,26	24	0	0	67,6	49,8	17,82	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,563	0,001	32,61	32,47	31,89	32,1	-0,21	24	0	0	67	49	17,93	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,53	0	29,44	29,31	28,86	29	-0,14	24	0	0	66,7	48,1	18,56	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,405	0,002	23,22	23,34	22,84	23,12	-0,28	24	0	1	62,8	44,6	18,21	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,472	-0,002	27,31	27,54	26,81	27,26	-0,45	24	0	0	67,4	49	18,46	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,503	0	26,89	26,91	26,41	26,64	-0,23	24	0	0	67,2	47,8	19,44	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,515	0,002	26,98	26,85	26,5	26,59	-0,09	24	0	0	67,2	47,7	19,49	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,513	0,003	26,97	26,82	26,49	26,54	-0,05	24	0	0	67	47,6	19,4	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,481	0,001	26,8	26,71	26,32	26,47	-0,15	24	0	0	67	48,5	18,47	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,486	0	26,73	26,72	26,25	26,44	-0,19	24	0	0	66,6	47,8	18,82	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,47	0	26,95	26,94	26,47	26,69	-0,22	24	0	0	66,5	48,2	18,22	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,479	0	26,71	26,77	26,23	26,53	-0,3	24	0	0	66,3	47,5	18,8	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,451	0	26,71	26,83	26,23	26,57	-0,34	24	0	0	66	48,2	17,85	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,467	0,001	26,95	27,04	26,47	26,76	-0,29	24	0	0	66,3	48,1	18,15	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,47	-0,001	26,58	26,66	26,1	26,42	-0,32	24	0	0	65,8	47,4	18,46	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,452	-0,001	26,42	26,48	25,94	26,24	-0,3	24	0	0	66,5	48,6	17,96	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,435	0	26,48	26,53	26	26,26	-0,26	24	0	0	66,2	49	17,26	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,461	-0,001	26,88	26,92	26,4	26,65	-0,25	24	0	0	66,4	48,5	17,9	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,446	0,001	27,33	27,3	26,85	27,02	-0,17	24	0	0	66,1	49,2	16,9	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,445	-0,001	27,49	27,58	27,01	27,3	-0,29	24	0	0	66,1	49,2	16,94	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,395	-0,003	25,55	25,85	25,1	25,56	-0,46	24	0	1	64,6	48	16,64	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,459	0,001	26,71	26,72	26,23	26,44	-0,21	24	0	0	66,1	48,3	17,82	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,439	0	26,32	26,36	25,84	26,12	-0,28	24	0	0	65,9	48,4	17,43	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,48	0,001	26,91	26,91	26,43	26,64	-0,21	24	0	0	66,3	47,7	18,56	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,478	0	27,45	27,56	26,97	27,29	-0,32	24	0	0	66,1	47,7	18,4	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,476	0	27,85	27,93	27,37	27,65	-0,28	24	0	0	66,3	48,4	17,88	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,485	-0,001	27,56	27,65	27,08	27,39	-0,31	24	0	0	66	47,5	18,5	0,6	0,4	-
Итого:	14,355	0	833,46	834,07	817,87	825,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,355															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	2054,857	89873,94	88606,42	87765,31	87602,17
23.07.2021	2069,212	90707,4	89440,49	88583,18	88427,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:54:09