

#142329#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 71-77, Калининград

4402

8064

ВКТ-7

00207551

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,589	-0,017	32,05	32,55	31,35	32,15	-0,8	24	0	1	69,3	49,3	20,02	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,582	-0,017	31,07	31,61	30,4	31,25	-0,85	24	0	1	69,8	49,3	20,5	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,591	-0,024	31,54	32,1	30,84	31,74	-0,9	24	0	1	69,8	49,1	20,64	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,612	-0,019	31,91	32,47	31,22	32,09	-0,87	24	0	1	69,8	48,8	20,96	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,608	-0,019	32,34	32,93	31,63	32,52	-0,89	24	0	1	69,6	49	20,61	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,662	-0,02	33,9	34,42	33,14	34,02	-0,88	24	0	1	69,8	48,5	21,28	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,596	-0,021	31,97	32,57	31,31	32,17	-0,86	24	0	1	69,6	49,3	20,31	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,554	-0,019	31,93	32,5	31,26	32,09	-0,83	24	0	1	69	50	18,99	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,564	-0,053	95,26	96,19	93,15	94,38	-1,23	22	2	1	70,3	63,5	6,84	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,591	-0,045	85,25	86,1	83,37	84,5	-1,13	24	0	0	70,3	62,5	7,88	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,533	-0,014	31,36	31,81	30,68	31,37	-0,69	24	0	1	68,7	50,2	18,51	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,566	-0,012	31,89	32,29	31,22	31,89	-0,67	24	0	1	68,9	49,7	19,22	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,647	-0,008	34,29	34,6	33,54	34,15	-0,61	24	0	1	69	48,8	20,2	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,576	-0,013	31,65	32	30,97	31,61	-0,64	24	0	1	69,2	49,6	19,58	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,554	-0,01	31,32	31,67	30,63	31,26	-0,63	24	0	1	69	50	19,09	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,537	-0,01	31,05	31,43	30,39	31,03	-0,64	24	0	0	69	50,2	18,78	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,552	-0,014	31,51	31,9	30,83	31,49	-0,66	24	0	1	68,8	49,9	18,92	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,568	-0,011	31,64	32,07	30,96	31,66	-0,7	24	0	1	69,2	49,8	19,41	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,606	-0,015	33,28	33,76	32,55	33,32	-0,77	24	0	1	69	49,3	19,78	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,589	-0,013	32,71	33,18	32,01	32,76	-0,75	24	0	1	69	49,5	19,5	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,557	-0,019	31,63	32,1	30,94	31,72	-0,78	24	0	1	69	49,8	19,22	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,594	-0,013	32,35	32,84	31,68	32,42	-0,74	24	0	1	69,2	49,3	19,89	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,555	-0,017	31,3	31,79	30,63	31,39	-0,76	24	0	1	69,2	49,9	19,31	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,555	-0,015	32,84	33,35	32,15	32,92	-0,77	24	0	1	68,6	50,1	18,46	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,552	-0,018	31,98	32,52	31,28	32,11	-0,83	24	0	1	68,7	49,8	18,95	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,573	-0,015	32,21	32,72	31,53	32,31	-0,78	24	0	1	69,2	49,7	19,46	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,567	-0,012	32,75	33,24	32,07	32,81	-0,74	24	0	1	68,8	49,9	18,89	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,556	-0,016	31,41	31,88	30,73	31,47	-0,74	24	0	1	69,1	49,9	19,2	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,528	-0,018	30,88	31,44	30,22	31,03	-0,81	24	0	1	68,9	50,2	18,73	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,54	-0,015	30,87	31,38	30,19	30,96	-0,77	24	0	1	69,1	50	19,18	0,6	0,4	-
Итого:	17,254	0	1076,14	1091,41	1052,87	1076,59	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,254															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	535,215	22929,8	22534,57	22393,09	22282,09
23.07.2025	552,469	24005,94	23625,98	23445,96	23358,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:32:38