

#28706#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8064
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.07.2023	0,649	0,006	28,34	27,77	27,73	27,53	0,2	24	0	0	69	45,9	23,07	0,6	0,4	-
24.07.2023	0,608	0,009	27,01	26,44	26,44	26,2	0,24	24	0	0	69	46,5	22,47	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,607	0,01	27,08	26,5	26,5	26,26	0,24	24	0	0	68,9	46,4	22,44	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,591	0,005	26,72	26,4	26,14	26,16	-0,02	24	0	0	69	46,4	22,62	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,578	0,001	26,69	26,4	26,12	26,16	-0,04	24	0	0	68,9	46,7	22,19	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,608	0,004	27,29	26,85	26,71	26,61	0,1	24	0	0	68,9	46,3	22,58	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,665	0,008	28,62	28	28	27,75	0,25	24	0	0	69,1	45,8	23,3	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,626	0,009	27,51	26,9	26,92	26,66	0,26	24	0	0	69	46,3	22,75	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,687	0,01	29,5	28,83	28,84	28,58	0,26	24	0	0	69	45,6	23,42	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,617	0,006	27,24	26,63	26,62	26,39	0,23	24	0	0	69,2	46,3	22,87	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,018	-0,002	1,03	1,24	1,01	1,23	-0,22	24	0	1	67,8	43,5	24,3	0,6	0,4	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,9	23,3	1,62	0,6	0,4	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	22,9	-0,04	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22	22,4	-0,44	0,6	0,4	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	22,1	-0,38	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,258	-0,039	17,83	19,18	17,48	18,99	-1,51	24	0	1	61,8	43,4	18,42	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,58	-0,001	30,41	30,46	29,79	30,21	-0,42	24	0	0	66,8	46,6	20,14	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,578	-0,001	29,69	29,85	29,07	29,6	-0,53	24	0	0	67,4	46,6	20,73	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,55	-0,002	29,09	29,33	28,52	29,09	-0,57	24	0	1	67	46,8	20,27	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,547	-0,007	30,14	30,44	29,52	30,17	-0,65	24	0	1	66,6	47	19,66	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,559	-0,007	30,79	31,09	30,15	30,81	-0,66	24	0	0	66,6	47	19,61	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,546	-0,008	29,56	29,9	28,96	29,65	-0,69	24	0	1	67,1	47	20,05	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,523	-0,008	28,38	28,71	27,81	28,47	-0,66	24	0	0	67,3	47,4	19,92	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,432	0,004	50,33	50,28	49,61	49,79	-0,18	24	0	1	54,1	45,2	8,89	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,532	0,005	26,9	26,5	26,35	26,24	0,11	24	0	0	68	48	20,05	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,554	0,002	25,72	25,44	25,19	25,19	0	24	0	0	69,4	47,4	21,99	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,545	-0,001	26,45	26,52	25,86	26,27	-0,41	24	0	1	69	47,2	21,79	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,536	-0,001	24,09	24,21	23,56	23,97	-0,41	24	0	1	70,5	47	23,48	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,559	-0,002	23,6	23,69	23,06	23,45	-0,39	24	0	1	71,3	46,4	24,91	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,504	-0,001	23,77	23,86	23,25	23,61	-0,36	24	0	1	69,9	47,6	22,38	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,529	-0,001	23,24	23,35	22,73	23,11	-0,38	24	0	1	70,7	46,7	23,99	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,537	-0,001	28,31	28,33	27,7	28,01	-0,31	24	0	1	68,2	48,4	19,84	0,6	0,4	-
Итого:	15,123	0	755,33	753,1	739,64	746,16	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,123															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.07.2023	1169,722	60257,52	59590,64	58818,18	58795,08
23.08.2023	1184,845	61012,85	60343,74	59557,82	59541,24

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2023 15:34:06