

#145190#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 71-77, Калининград
4402
8064
ВКТ-7
00207551
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,54	-0,018	30,97	31,46	30,31	31,07	-0,76	24	0	1	69,2	50,1	19,04	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,543	-0,021	30,14	30,63	29,46	30,28	-0,82	24	0	1	69,9	50,1	19,77	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,53	-0,017	31,16	31,67	30,49	31,25	-0,76	24	0	1	69	50,3	18,65	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,558	-0,017	30,87	31,31	30,22	30,92	-0,7	24	0	1	69,3	49,7	19,61	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,561	-0,011	31,68	32	31,01	31,6	-0,59	24	0	1	69	50	18,97	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,53	-0,013	29,98	30,34	29,32	29,97	-0,65	24	0	1	69,3	50,1	19,21	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,523	-0,012	28,9	29,34	28,3	29,04	-0,74	24	0	1	69,2	49,4	19,71	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,512	-0,024	26,99	27,72	26,41	27,48	-1,07	24	0	1	69,4	48,1	21,32	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,511	-0,025	27,46	28,23	26,88	27,99	-1,11	24	0	1	69,2	48,1	21,04	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,51	-0,025	26,95	27,69	26,36	27,45	-1,09	24	0	1	69,3	48	21,33	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,52	-0,027	28,06	28,77	27,43	28,52	-1,09	24	0	1	68,8	47,9	20,91	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,532	-0,024	27,23	27,92	26,65	27,68	-1,03	24	0	1	69,5	47,7	21,84	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,503	-0,027	26,52	27,25	25,94	27,01	-1,07	24	0	1	69,5	48	21,47	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,513	-0,026	27,54	28,25	26,94	28,01	-1,07	24	0	1	68,9	48	20,86	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,516	-0,024	27,62	28,35	27,03	28,1	-1,07	24	0	1	69	48	20,96	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,53	-0,023	28,36	29,05	27,78	28,79	-1,01	24	0	1	68,7	47,9	20,77	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,526	-0,022	27,83	28,53	27,23	28,29	-1,06	24	0	1	68,9	47,8	21,13	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,539	-0,02	28,89	29,52	28,29	29,28	-0,99	24	0	1	68,6	47,9	20,69	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,561	-0,019	29,1	29,69	28,48	29,44	-0,96	24	0	1	68,8	47,4	21,41	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,512	-0,018	27,78	28,37	27,2	28,12	-0,92	24	0	1	68,5	48	20,45	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,28	-0,006	56,71	56,88	55,94	56,24	-0,3	24	0	1	53,9	48,7	5,24	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,544	0,019	27,01	26,27	26,45	26,03	0,42	24	0	1	68,1	48,4	19,72	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,513	0,013	25,33	24,71	24,79	24,47	0,32	24	0	0	68,7	48,8	19,98	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,493	0,008	24,73	24,31	24,22	24,07	0,15	24	0	0	68,9	48,9	19,95	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,532	0,006	26,6	26,25	26,01	26,01	0	24	0	0	68,7	48,3	20,43	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,543	0,001	26,45	26,13	25,9	25,89	0,01	24	0	0	69	48,2	20,83	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,511	0,003	26,18	25,92	25,66	25,68	-0,02	24	0	0	68,4	48,5	19,92	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,523	0,003	26,36	26,13	25,8	25,89	-0,09	24	0	0	68,6	48,3	20,35	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,505	0,003	24,98	24,77	24,48	24,53	-0,05	24	0	0	68,6	48	20,6	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,507	0,002	23,68	23,42	23,19	23,18	0,01	24	0	1	68,7	46,9	21,77	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,542	0,001	25,23	24,97	24,73	24,73	0	24	0	1	68,4	46,6	21,8	0,6	0,4	-
Итого:	16,063	0	887,29	895,85	868,9	887,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,063															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	552,469	24005,94	23625,98	23445,96	23358,68
23.08.2025	568,532	24893,23	24521,83	24314,86	24245,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:01:37