

#148626#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Пролетарская 71-77, Калининград  
4402  
8064  
ВКТ-7  
00207551  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2025 | 0,547       | 0,002        | 26,96      | 26,65      | 26,41     | 26,4      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 67,3      | 46,6      | 20,64 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.08.2025 | 0,563       | 0,003        | 29,94      | 29,63      | 29,36     | 29,34     | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 66        | 46,9      | 19,17 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.08.2025 | 0,596       | 0,003        | 26,44      | 26,11      | 25,88     | 25,87     | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 45,7      | 23,01 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.08.2025 | 0,555       | 0,004        | 26,09      | 25,77      | 25,55     | 25,53     | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 46,5      | 21,66 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.08.2025 | 0,6         | 0,005        | 27,67      | 27,35      | 27,1      | 27,1      | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 46        | 22,13 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.08.2025 | 0,557       | 0,002        | 26,27      | 25,94      | 25,72     | 25,7      | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 46,9      | 21,54 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.08.2025 | 0,533       | 0,002        | 25,78      | 25,48      | 25,26     | 25,24     | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 47,3      | 21,1  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 31.08.2025 | 0,617       | 0,001        | 27,96      | 27,59      | 27,36     | 27,35     | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 46,2      | 22,43 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.09.2025 | 0,607       | 0,001        | 27,89      | 27,56      | 27,32     | 27,32     | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 46,5      | 22,18 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.09.2025 | 0,54        | 0            | 26,61      | 26,36      | 26,06     | 26,11     | -0,05     | 24          | 0          | 1      | 68,2      | 47,4      | 20,78 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.09.2025 | 0,538       | 0,002        | 25,99      | 25,81      | 25,45     | 25,57     | -0,12     | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 47,3      | 21,28 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.09.2025 | 0,557       | 0,002        | 29,49      | 29,19      | 28,89     | 28,9      | -0,01     | 24          | 0          | 0      | 66,6      | 47,3      | 19,28 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.09.2025 | 0,531       | 0,001        | 29,45      | 29,16      | 28,88     | 28,91     | -0,03     | 24          | 0          | 0      | 66,3      | 47,9      | 18,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.09.2025 | 0,605       | 0,002        | 31,91      | 31,57      | 31,25     | 31,29     | -0,04     | 24          | 0          | 0      | 66,4      | 47,1      | 19,33 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.09.2025 | 0,6         | 0,002        | 32,21      | 31,88      | 31,57     | 31,58     | -0,01     | 24          | 0          | 0      | 66,1      | 47,1      | 19,01 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.09.2025 | 0,234       | 0            | 13,43      | 13,32      | 13,18     | 13,21     | -0,03     | 24          | 0          | 1      | 63,3      | 45,3      | 17,99 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.09.2025 | 0,567       | 0,009        | 31,15      | 30,72      | 30,55     | 30,43     | 0,12      | 24          | 0          | 0      | 66,1      | 47,7      | 18,4  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.09.2025 | 0,555       | 0,003        | 30,4       | 30,06      | 29,81     | 29,79     | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 66,3      | 47,7      | 18,58 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.09.2025 | 0,549       | 0,005        | 31,39      | 31,05      | 30,78     | 30,72     | 0,06      | 24          | 0          | 0      | 65,7      | 48        | 17,67 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.09.2025 | 0,542       | 0,002        | 30,71      | 30,42      | 30,1      | 30,13     | -0,03     | 24          | 0          | 0      | 66        | 48        | 18,05 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.09.2025 | 0,555       | 0,003        | 30,83      | 30,52      | 30,22     | 30,25     | -0,03     | 24          | 0          | 0      | 66,2      | 47,7      | 18,45 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.09.2025 | 0,578       | 0,002        | 32,12      | 31,78      | 31,48     | 31,48     | 0         | 24          | 0          | 0      | 66        | 47,6      | 18,31 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.09.2025 | 0,555       | 0,005        | 30,05      | 29,69      | 29,47     | 29,42     | 0,05      | 24          | 0          | 0      | 65,7      | 46,9      | 18,77 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.09.2025 | 0,501       | 0,003        | 25,8       | 25,52      | 25,31     | 25,28     | 0,03      | 24          | 0          | 0      | 65,2      | 45,6      | 19,67 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.09.2025 | 0,535       | 0,007        | 28,27      | 27,96      | 27,71     | 27,68     | 0,03      | 24          | 0          | 0      | 65,2      | 45,9      | 19,29 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.09.2025 | 0,653       | 0,011        | 36,71      | 36,2       | 35,96     | 35,77     | 0,19      | 24          | 0          | 0      | 66,9      | 49,1      | 17,87 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.09.2025 | 0,586       | 0,015        | 34,87      | 34,42      | 34,16     | 33,95     | 0,21      | 24          | 0          | 0      | 67,5      | 50,7      | 16,84 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.09.2025 | 0,651       | 0,032        | 33,51      | 32,6       | 32,8      | 32,18     | 0,62      | 24          | 0          | 1      | 69        | 50,1      | 18,84 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.09.2025 | 0,639       | 0,007        | 33,82      | 33,48      | 33,11     | 33,07     | 0,04      | 24          | 0          | 0      | 69,2      | 50        | 19,16 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.09.2025 | 0,589       | -0,003       | 33,67      | 33,72      | 32,96     | 33,29     | -0,33     | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 50,2      | 18,33 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.09.2025 | 0,605       | -0,004       | 34,03      | 34,17      | 33,3      | 33,71     | -0,41     | 24          | 0          | 0      | 69        | 50,2      | 18,77 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 17,44       | 0            | 911,42     | 901,68     | 892,96    | 892,57    | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 17,44       |              |            |            |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2025 | 568,532  | 24893,23 | 24521,83 | 24314,86 | 24245,69 |
| 23.09.2025 | 585,972  | 25804,65 | 25423,51 | 25207,82 | 25138,26 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 7:26:35