

#95179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8064  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207551  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2024	0,66	0,066	27,99	26,23	27,39	25,99	1,4	24	0	1	68,9	47,2	21,74	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,621	0,06	27,12	25,48	26,54	25,24	1,3	24	0	1	68,7	47,6	21,1	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,645	0,06	27,47	25,87	26,89	25,63	1,26	24	0	1	68,9	47,1	21,8	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,626	0,051	27,93	26,41	27,32	26,17	1,15	24	0	1	68,5	47,6	20,95	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,618	0,046	27,35	25,99	26,79	25,75	1,04	24	0	1	68,9	47,7	21,17	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,589	0,044	26,65	25,4	26,09	25,16	0,93	24	0	1	68,8	47,8	20,94	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,585	0,037	26,24	25,06	25,69	24,82	0,87	24	0	1	68,9	47,8	21,09	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,617	0,04	27,77	26,51	27,18	26,27	0,91	24	0	1	68,7	47,7	21	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,581	0,024	27,15	26,37	26,57	26,12	0,45	24	0	1	69	47,9	21,05	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,581	0,002	27,31	27,02	26,73	26,78	-0,05	24	0	0	68,9	47,1	21,82	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,563	0,003	31,08	30,8	30,43	30,5	-0,07	24	0	0	67,2	48,5	18,65	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,58	0,001	27,79	27,47	27,19	27,23	-0,04	24	0	0	68,8	47,4	21,42	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,575	0,003	27,3	27,03	26,71	26,79	-0,08	24	0	0	68,9	47,3	21,61	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,576	0,001	27,67	27,37	27,08	27,13	-0,05	24	0	0	68,8	47,4	21,38	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,615	0,001	28,49	28,19	27,85	27,95	-0,1	24	0	0	69	46,8	22,18	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,584	0,003	28,23	27,95	27,62	27,71	-0,09	24	0	0	68,7	47,4	21,3	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,571	0,003	27,57	27,29	26,99	27,05	-0,06	24	0	0	68,7	47,5	21,27	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,58	0,002	27,72	27,44	27,15	27,2	-0,05	24	0	0	68,6	47,2	21,39	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,561	0,002	26,94	26,63	26,37	26,39	-0,02	24	0	0	68,9	47,5	21,35	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,584	0,001	27,48	27,19	26,89	26,95	-0,06	24	0	0	68,8	47	21,76	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,589	0,002	27,92	27,59	27,32	27,35	-0,03	24	0	0	68,7	47,2	21,58	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,6	0,002	28,28	28,01	27,7	27,77	-0,07	24	0	0	68,7	47	21,68	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,559	0,001	26,83	26,59	26,25	26,35	-0,1	24	0	0	69	47,5	21,57	0,6	0,4	-
Итого:	13,66	0	636,28	619,89	622,74	614,3	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,66															

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2024	2,782	118,95	111,09	116,48	110,01
23.09.2024	16,442	755,23	730,98	739,22	724,31

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2024 13:12:31