

#33568#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 71-77, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00207551	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1234,724	1202,515	32.209

Подпись исполнителя _____



#32545#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8064
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207551
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,663	0,01	28,63	27,91	28,02	27,67	0,35	24	0	0	69,3	46,2	23,06	0,6	0,4
25.09.2023	-	0,604	0,011	26,6	25,92	26,03	25,68	0,35	24	0	0	69,4	46,8	22,56	0,6	0,4
26.09.2023	-	0,637	0,013	27,33	26,6	26,74	26,36	0,38	24	0	0	69,4	46,2	23,17	0,6	0,4
27.09.2023	-	0,657	0,017	28,44	27,68	27,82	27,44	0,38	24	0	0	69	46,1	22,91	0,6	0,4
28.09.2023	-	0,59	0,012	26,7	26,04	26,12	25,8	0,32	24	0	0	68,9	46,9	22,01	0,6	0,4
29.09.2023	-	0,583	0,009	26,51	25,95	25,94	25,71	0,23	24	0	0	69	47,1	21,93	0,6	0,4
30.09.2023	-	0,613	0,011	27,32	26,69	26,73	26,45	0,28	24	0	0	69	46,4	22,56	0,6	0,4
01.10.2023	-	0,657	0,01	28,78	28,1	28,17	27,85	0,32	24	0	0	68,9	46,2	22,75	0,6	0,4
02.10.2023	-	0,219	-0,216	23,67	28,74	23,22	28,49	-5,27	24	0	1	64,1	44,7	19,4	0,6	0,4
03.10.2023	-	0,245	-0,016	11,1	11,69	10,85	11,6	-0,75	24	0	1	68,1	42,6	25,46	0,6	0,4
04.10.2023	-	0,614	-0,001	29,47	29,5	28,82	29,26	-0,44	24	0	0	68,2	46,1	22,05	0,6	0,4
05.10.2023	-	0,619	-0,003	29,24	29,38	28,6	29,14	-0,54	24	0	1	68,2	45,9	22,34	0,6	0,4
06.10.2023	-	0,615	-0,001	28,89	28,83	28,29	28,59	-0,3	24	0	0	68,3	46,1	22,26	0,6	0,4
07.10.2023	-	0,636	0,003	34,97	34,74	34,25	34,41	-0,16	24	0	0	66,5	47,7	18,81	0,6	0,4
08.10.2023	-	0,661	0	29,6	29,48	28,97	29,24	-0,27	24	0	0	68,5	45,3	23,19	0,6	0,4
09.10.2023	-	0,609	-0,001	28,74	28,69	28,13	28,45	-0,32	24	0	0	68,4	46,2	22,14	0,6	0,4
10.10.2023	-	0,642	0	29,16	29,07	28,53	28,83	-0,3	24	0	0	68,5	45,5	23,02	0,6	0,4
11.10.2023	-	0,652	0	28,5	28,37	27,88	28,13	-0,25	24	0	0	69,2	45,5	23,77	0,6	0,4
12.10.2023	-	1,317	0,03	124,55	123,41	121,77	121,41	0,36	24	0	0	70,1	59,5	10,58	0,6	0,4
13.10.2023	-	1,686	0,023	129,32	128,17	126,43	126,15	0,28	24	0	0	70,7	57,6	13,13	0,6	0,4
14.10.2023	-	1,395	0	50,48	49,9	49,37	49,5	-0,13	24	0	0	70,2	41,9	28,33	0,6	0,4
15.10.2023	-	1,861	0,007	81,27	80,2	79,59	79,45	0,14	24	0	0	67,2	43,9	23,3	0,6	0,4
16.10.2023	-	1,948	0,006	77,04	75,85	75,32	75,16	0,16	24	0	0	70,3	44,6	25,74	0,6	0,4
17.10.2023	-	1,911	0,004	75,14	74,1	73,44	73,38	0,06	24	0	0	70,3	44,3	25,96	0,6	0,4
18.10.2023	-	1,778	-0,001	68,31	67,8	66,83	67,16	-0,33	24	0	0	70,2	43,3	26,83	0,6	0,4
19.10.2023	-	2,067	-0,005	85,47	85,03	83,56	84,2	-0,64	24	0	0	70,4	45,4	25,08	0,6	0,4
20.10.2023	-	2,173	-0,002	90,45	89,81	88,39	88,85	-0,46	24	0	0	71,6	46,7	24,84	0,6	0,4
21.10.2023	-	2,105	0	84,17	83,35	82,26	82,53	-0,27	24	0	0	71,1	45,3	25,73	0,6	0,4
22.10.2023	-	1,835	0,001	69,32	68,42	67,8	67,81	-0,01	24	0	0	70,2	43,1	27,07	0,6	0,4
23.10.2023	-	1,617	0,002	62,53	61,84	61,17	61,32	-0,15	24	0	0	69,6	43	26,55	0,6	0,4
Итого:	-	32,209	-0,077	1491,7	1481,26	1459,04	1466,02	-6,98	720	0	-	69,09	46,2	22,88	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	1202,515	61986,06	61310,74	60509,92	60497,43
23.10.2023	1234,724	63477,76	62792	61968,96	61963,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____