

# #11440#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8064  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207551  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2021	3,387	0,044	139,3	136,59	135,29	134,53	0,76	24	0	0	81,6	56,9	24,67	0,6	0,4	-
25.12.2021	3,393	0,043	136,25	133,52	132,34	131,58	0,76	24	0	0	81,2	56	25,26	0,6	0,4	-
26.12.2021	3,435	0,04	143,41	140,71	139,31	138,62	0,69	24	0	0	80,9	56,5	24,33	0,6	0,4	-
27.12.2021	3,448	0,047	131,07	128,27	127,14	126,35	0,79	24	0	0	83,6	56,9	26,71	0,6	0,4	-
28.12.2021	3,488	0,048	127,05	124,17	123,14	122,29	0,85	24	0	0	84,7	56,8	27,88	0,6	0,4	-
29.12.2021	3,432	0,035	134,36	131,72	130,36	129,76	0,6	24	0	0	82,4	56,3	26,04	0,6	0,4	-
30.12.2021	3,282	0,037	144,05	141,59	140,18	139,55	0,63	24	0	0	78,4	55,3	23,13	0,6	0,4	-
31.12.2021	3,221	0,033	158,76	156,46	154,84	154,3	0,54	24	0	0	74,7	54,1	20,58	0,6	0,4	-
01.01.2022	2,966	0,014	158,23	156,44	154,31	154,2	0,11	24	0	0	74,4	55,3	19,14	0,6	0,4	-
02.01.2022	2,992	0,015	158,96	157,13	155,02	154,88	0,14	24	0	0	74,6	55,4	19,2	0,6	0,4	-
03.01.2022	3,067	0,041	161,72	159,37	157,79	157,1	0,69	24	0	0	74,3	55,2	19,16	0,6	0,4	-
04.01.2022	3,075	0,058	163,31	160,61	159,3	158,3	1	24	0	0	74,6	55,7	18,92	0,6	0,4	-
05.01.2022	3,034	0,057	152,43	149,77	148,68	147,67	1,01	24	0	0	74,6	54,6	20,01	0,6	0,4	-
06.01.2022	3,114	0,048	144,94	142,39	141,26	140,41	0,85	24	0	0	76	54,3	21,69	0,6	0,4	-
07.01.2022	3,145	0,048	138,35	135,71	134,64	133,8	0,84	24	0	0	77,8	54,8	22,98	0,6	0,4	-
08.01.2022	3,256	0,052	141,77	139,02	137,95	137,04	0,91	24	0	0	78,4	55,2	23,21	0,6	0,4	-
09.01.2022	3,374	0,05	144,86	142,11	140,88	140,02	0,86	24	0	0	79,4	55,8	23,57	0,6	0,4	-
10.01.2022	3,495	0,056	148,19	145,14	143,86	142,87	0,99	24	0	0	81,7	57,9	23,84	0,6	0,4	-
11.01.2022	3,441	0,056	148,82	145,86	144,59	143,62	0,97	24	0	0	81	57,6	23,36	0,6	0,4	-
12.01.2022	3,315	0,041	142,98	140,32	138,93	138,19	0,74	24	0	0	80,3	56,8	23,49	0,6	0,4	-
13.01.2022	3,138	0,048	155,2	152,61	151,24	150,4	0,84	24	0	0	76	55,6	20,4	0,6	0,4	-
14.01.2022	2,878	0,041	153,03	150,78	149,44	148,71	0,73	24	0	0	72,9	54	18,96	0,6	0,4	-
15.01.2022	2,879	0,043	144,06	141,78	140,63	139,89	0,74	24	0	0	73,1	53	20,15	0,6	0,4	-
16.01.2022	3,121	0,053	142,19	139,54	138,55	137,62	0,93	24	0	0	76,4	54,2	22,15	0,6	0,4	-
17.01.2022	3,064	0,067	149,64	146,69	145,9	144,64	1,26	24	0	0	75,3	54,8	20,5	0,6	0,4	-
18.01.2022	3,039	0,061	147,75	144,99	144,07	142,97	1,1	24	0	0	74,8	54,2	20,65	0,6	0,4	-
19.01.2022	3,009	0,052	146,31	143,73	142,65	141,74	0,91	24	0	0	74,8	54,1	20,72	0,6	0,4	-
20.01.2022	3,075	0,048	143,37	140,77	139,7	138,83	0,87	24	0	0	76,1	54,5	21,64	0,6	0,4	-
21.01.2022	3,163	0,052	142,66	139,91	138,93	137,96	0,97	24	0	0	76,9	54,5	22,36	0,6	0,4	-
22.01.2022	3,175	0,056	143,05	140,3	139,37	138,34	1,03	24	0	0	76,7	54,4	22,35	0,6	0,4	-
23.01.2022	3,188	0,051	143,74	141,03	139,99	139,07	0,92	24	0	0	76,7	54,4	22,36	0,6	0,4	-
Итого:	99,089	0	4529,81	4449,03	4410,28	4385,25	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,089															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2021	183,006	8965,94	8847,85	8753,52	8734,87
23.01.2022	282,095	13495,75	13296,88	13163,8	13120,12

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.01.2022 12:38:57