

#11455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8064
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2022 | 2,597 | 0 | 106 | 104,83 | 103,45 | 103,65 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 48,2 | 25,17 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| 25.12.2022 | 2,726 | 0,001 | 103,54 | 102,18 | 100,94 | 101,03 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 48,2 | 27,03 | 0,6 | 0,4 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 2,375 | 0 | 89,26 | 88,22 | 87,1 | 87,33 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 46,5 | 27,36 | 0,6 | 0,4 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 2,4 | 0 | 94,03 | 93,12 | 91,82 | 92,19 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46,3 | 26,32 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 2,389 | 0 | 97,62 | 96,55 | 95,34 | 95,55 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 46,9 | 25,15 | 0,6 | 0,4 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 2,044 | 0 | 78,77 | 77,93 | 77,01 | 77,21 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 44,5 | 26,62 | 0,6 | 0,4 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 2,144 | -0,002 | 87,75 | 87,04 | 85,82 | 86,2 | -0,38 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 44,9 | 25,21 | 0,6 | 0,4 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 2,026 | -0,004 | 88,18 | 87,75 | 86,32 | 86,92 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 44,3 | 23,79 | 0,6 | 0,4 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 1,562 | -0,006 | 58,53 | 58,4 | 57,25 | 57,92 | -0,67 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 42,6 | 27,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.01.2023 | 1,767 | -0,002 | 67,47 | 67,17 | 65,97 | 66,58 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 43,2 | 27,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.01.2023 | 2,138 | -0,001 | 86,23 | 85,61 | 84,31 | 84,78 | -0,47 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 45,1 | 25,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.01.2023 | 2,252 | -0,01 | 95,53 | 95 | 93,38 | 94,06 | -0,68 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 46,4 | 24,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.01.2023 | 2,344 | -0,011 | 96,07 | 95,52 | 93,81 | 94,54 | -0,73 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 46,4 | 25,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.01.2023 | 3,182 | 0,006 | 132,23 | 130,44 | 128,72 | 128,73 | -0,01 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 52,9 | 24,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.01.2023 | 2,673 | 0,003 | 92,01 | 90,63 | 89,46 | 89,56 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 49,6 | 29,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.01.2023 | 2,514 | 0 | 84,21 | 83,09 | 81,98 | 82,19 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 47 | 30,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.01.2023 | 2,424 | 0 | 88,09 | 87,05 | 85,88 | 86,09 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 47,2 | 28,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.01.2023 | 2,251 | 0 | 83,32 | 82,48 | 81,32 | 81,68 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 45,7 | 27,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.01.2023 | 2,28 | -0,001 | 88,05 | 87,2 | 86 | 86,3 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46 | 26,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.01.2023 | 2,088 | 0 | 78,86 | 78,22 | 77,04 | 77,49 | -0,45 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 44,8 | 27,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.01.2023 | 1,907 | -0,001 | 71,75 | 71,34 | 70,11 | 70,63 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 43,9 | 27,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.01.2023 | 2,022 | -0,002 | 78,36 | 77,83 | 76,58 | 77,11 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 44,9 | 26,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.01.2023 | 2,17 | -0,002 | 84,01 | 83,33 | 82,08 | 82,51 | -0,43 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 45,1 | 26,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.01.2023 | 2,324 | -0,01 | 94,04 | 93,6 | 91,83 | 92,63 | -0,8 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46,8 | 25,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.01.2023 | 2,34 | -0,007 | 92,94 | 92,35 | 90,76 | 91,38 | -0,62 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 46,6 | 26,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.01.2023 | 2,541 | -0,002 | 98,58 | 97,79 | 96,13 | 96,69 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 48,4 | 26,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.01.2023 | 2,568 | -0,005 | 95,53 | 94,66 | 93,07 | 93,63 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 48 | 27,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.01.2023 | 2,688 | -0,005 | 97,35 | 96,39 | 94,76 | 95,28 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 49,2 | 28,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.01.2023 | 2,721 | -0,002 | 95,64 | 94,45 | 93,06 | 93,4 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 49 | 29,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.01.2023 | 2,849 | 0,001 | 98,63 | 97,28 | 95,97 | 96,16 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 48,7 | 29,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.01.2023 | 2,743 | 0,001 | 95,14 | 93,77 | 92,56 | 92,72 | -0,16 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 49 | 29,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 73,049 | 0 | 2797,72 | 2771,22 | 2729,83 | 2742,14 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 73,049 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2022 | 834,552 | 46923,71 | 46390,34 | 45799,77 | 45728,47 |
| 23.01.2023 | 907,601 | 49721,43 | 49161,56 | 48529,6 | 48470,61 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2023 7:25:23