

#112527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 71-77, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8064
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,555	0,006	96,96	95,45	94,59	94,42	0,17	24	0	0	74,5	47,6	26,91	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,477	0,006	96,85	95,43	94,5	94,43	0,07	24	0	0	73,6	47,4	26,15	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,448	0,004	104,43	103,24	102,07	102,17	-0,1	24	0	0	71,1	47,1	24,02	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,317	0,003	97,28	96,12	95,06	95,15	-0,09	24	0	0	71	46,6	24,38	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,445	0,003	104,62	103,25	102,24	102,16	0,08	24	0	0	70,9	47	23,87	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,472	0,006	107,21	105,77	104,8	104,62	0,18	24	0	0	71	47,5	23,49	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,448	0,008	103,65	102,09	101,3	101,06	0,24	24	0	0	71	46,9	24,04	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,519	0,02	104,7	102,9	102,37	101,86	0,51	24	0	0	71,1	46,7	24,36	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,396	0,02	102,5	100,69	100,19	99,63	0,56	24	0	0	70,9	47,3	23,62	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,598	0,031	105,55	103,45	103,04	102,32	0,72	24	0	0	72,9	48	24,86	0,6	0,4	4
03.01.2025	2,883	0,037	105,05	102,73	102,31	101,55	0,76	24	0	0	77,4	49,6	27,79	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	2,982	0,033	106,59	104,28	103,69	103,06	0,63	24	0	0	78,8	50,4	28,43	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	2,974	0,027	103,6	101,43	100,73	100,23	0,5	24	0	0	79,4	50,2	29,26	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,875	0,034	103,61	101,35	100,87	100,18	0,69	24	0	0	77,9	49,8	28,14	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,426	0,029	101,01	99,07	98,75	98,07	0,68	24	0	0	71	46,7	24,21	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,688	0,032	109,21	107,01	106,61	105,82	0,79	24	0	0	72,9	48,1	24,87	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	2,749	0,029	106,2	103,99	103,55	102,83	0,72	24	0	0	75	48,8	26,17	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,666	0,031	103,07	100,91	100,51	99,78	0,73	24	0	0	74,4	48,3	26,13	0,6	0,4	-
11.01.2025	2,911	0,035	109,11	106,77	106,31	105,54	0,77	24	0	0	76,5	49,5	27	0,6	0,4	-
12.01.2025	2,895	0,036	105,41	103,05	102,67	101,85	0,82	24	0	0	76,9	49,1	27,79	0,6	0,4	-
13.01.2025	2,947	0,042	106,73	104,21	103,9	103,01	0,89	24	0	0	77,6	49,7	27,91	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,956	0,047	110,21	107,58	107,4	106,38	1,02	24	0	0	76,4	49,4	27,05	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,559	0,04	106,7	104,49	104,26	103,35	0,91	24	0	0	71,6	47,4	24,12	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,61	0,04	109,95	107,62	107,42	106,45	0,97	24	0	0	71,6	47,8	23,84	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,548	0,044	108,32	106,01	105,88	104,91	0,97	24	0	0	71	47,4	23,6	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,52	0,045	103,1	100,79	100,75	99,74	1,01	24	0	0	71,5	47	24,51	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,688	0,048	115,44	112,91	112,78	111,69	1,09	24	0	0	71,6	48,3	23,36	0,6	0,4	-
20.01.2025	2,825	0,043	109,39	106,88	106,65	105,67	0,98	24	0	0	75,1	49,1	26,01	0,6	0,4	-
21.01.2025	2,766	0,045	101,04	98,57	98,41	97,43	0,98	24	0	0	76,6	49	27,58	0,6	0,4	-
22.01.2025	2,918	0,051	122,66	120,04	119,45	118,46	0,99	24	0	0	77,3	53,4	23,92	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,902	0,053	123,74	121,12	120,53	119,49	1,04	24	0	0	76,9	53,4	23,55	0,6	0,4	-
Итого:	82,963	0	3293,89	3229,2	3213,59	3193,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,963															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	204,028	9414,56	9295,88	9198,92	9190,29
23.01.2025	286,991	12708,45	12525,08	12412,51	12383,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 15:47:02