

# #11427#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6978  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00262880  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,024	0,053	247,85	245,21	241,95	241,02	0,93	24	0	0	73,2	60,9	12,23	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,923	0,047	253,88	251,42	248,14	247,27	0,87	24	0	0	71,1	59,5	11,54	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,901	0,039	243,87	241,61	238,43	237,76	0,67	24	0	0	70,8	58,8	11,97	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,891	0,04	238,9	236,63	233,47	232,79	0,68	24	0	0	71,3	59,1	12,18	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	3,071	0,043	235,22	232,8	229,66	228,95	0,71	24	0	0	72,8	59,6	13,15	0,6	0,4	3
01.03.2021	3,027	0,023	231,41	229,29	225,79	225,43	0,36	24	0	0	73,8	60,6	13,28	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	3,082	0,034	231,54	229,22	226,06	225,47	0,59	24	0	0	73	59,6	13,45	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,228	0,043	234,76	232,19	228,8	228,1	0,7	24	0	0	75,8	61,9	13,88	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,19	0,048	228,18	225,56	222,45	221,64	0,81	24	0	0	75,4	61,4	14,08	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,347	0,053	228,83	226,04	222,72	221,88	0,84	24	0	0	78	63,2	14,75	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,341	0,055	232,63	229,79	226,47	225,62	0,85	24	0	0	77,6	63,1	14,47	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,283	0,048	226,48	223,78	220,76	219,96	0,8	24	0	0	75,6	61	14,61	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	3,315	0,053	222,88	220,1	217,01	216,15	0,86	24	0	0	77,4	62,4	14,98	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,53	0,071	232,46	229,27	225,94	224,83	1,11	24	0	0	80,4	65,1	15,25	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,4	0,074	234,75	231,66	228,3	227,18	1,12	24	0	0	79,4	64,9	14,53	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	3,425	0,062	223,68	220,71	217,66	216,69	0,97	24	0	0	78,3	62,9	15,41	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	3,088	0,057	232,78	230,06	227,12	226,15	0,97	24	0	0	74,1	60,8	13,29	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,917	0,053	227,97	225,41	222,78	221,83	0,95	24	0	0	71,3	58,5	12,81	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,866	0,047	222,43	220,08	217,44	216,65	0,79	24	0	0	70,6	57,7	12,94	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,839	0,008	221,87	220,2	216,84	216,79	0,05	24	0	0	71,1	58	13,05	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,814	0,028	225,49	223,49	220,38	219,94	0,44	24	0	0	71,1	58,5	12,61	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,823	0,03	220,26	218,22	215,18	214,72	0,46	24	0	0	71,9	58,9	12,96	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,882	0,039	215,34	213,09	210,27	209,65	0,62	24	0	0	72,7	59,2	13,49	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,112	0,054	216,02	213,33	210,59	209,66	0,93	24	0	0	75,6	61,1	14,46	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,447	0,066	222,51	219,42	216,59	215,52	1,07	24	0	0	77,7	62,2	15,56	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,284	0,064	227,36	224,43	221,54	220,52	1,02	24	0	0	76,1	61,6	14,49	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	3,414	0,073	244,13	241,02	237,66	236,55	1,11	24	0	0	77,7	63,6	14,03	0,6	0,4	-
Итого:	84,464	0	6223,48	6154,03	6070	6048,72	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,464															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	2302,83	137949,14	136487,48	134708,94	134506,63
22.03.2021	2387,294	144172,62	142641,51	140778,94	140555,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2021 11:54:53