

#74533#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 66-72, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00262880	Показания прибора, Гкал 20.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3344,569	3265,377	79.192

Подпись исполнителя



*ВКУ 21.03.24 откл. от
нм по акт ТИ*



#74800#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 20.03.2024.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	2,862	-0,157	193,03	194,66	188,67	191,92	-3,25	24	0	0	70,9	54,8	16,07	0,6	0,4
25.02.2024	-	2,999	-0,148	193,56	195,07	189,18	192,36	-3,18	24	0	0	71,1	54,4	16,75	0,6	0,4
26.02.2024	-	2,966	-0,156	196,7	198,31	192,29	195,56	-3,27	24	0	0	70,9	54,6	16,31	0,6	0,4
27.02.2024	-	2,959	-0,165	198,46	200,18	193,95	197,39	-3,44	24	0	0	71,1	54,9	16,19	0,6	0,4
28.02.2024	-	2,935	-0,162	194,74	196,58	190,39	193,84	-3,45	24	0	0	70,9	54,5	16,38	0,6	0,4
29.02.2024	-	2,883	-0,16	188,62	190,41	184,36	187,78	-3,42	24	0	0	71	54,4	16,61	0,6	0,4
01.03.2024	-	2,841	-0,17	199,37	201,26	194,91	198,42	-3,51	24	0	0	70,8	55,3	15,55	0,6	0,4
02.03.2024	-	2,883	-0,168	199,16	200,99	194,68	198,15	-3,47	24	0	0	70,7	55	15,76	0,6	0,4
03.03.2024	-	2,812	-0,166	197,49	199,35	193,08	196,5	-3,42	24	0	0	70,7	55,2	15,51	0,6	0,4
04.03.2024	-	2,886	-0,149	185,23	186,82	181,08	184,28	-3,2	24	0	0	70,7	53,8	16,85	0,6	0,4
05.03.2024	-	2,832	-0,137	179,8	181,2	175,76	178,76	-3	24	0	0	70,6	53,6	17,01	0,6	0,4
06.03.2024	-	2,92	-0,138	180,88	182,24	176,74	179,74	-3	24	0	0	71,5	54,1	17,42	0,6	0,4
07.03.2024	-	3,083	-0,152	182,14	183,52	177,71	180,85	-3,14	24	0	0	74	55,7	18,29	0,6	0,4
08.03.2024	-	3,086	-0,153	182,21	183,61	177,78	180,95	-3,17	24	0	0	74	55,7	18,31	0,6	0,4
09.03.2024	-	3,186	-0,153	179,7	180,96	175,19	178,28	-3,09	24	0	0	75,4	56,3	19,14	0,6	0,4
10.03.2024	-	3,23	-0,139	180	181,09	175,6	178,52	-2,92	24	0	0	74,2	55	19,27	0,6	0,4
11.03.2024	-	2,955	-0,133	180,29	181,49	176,1	178,97	-2,87	24	0	0	72,2	54,6	17,63	0,6	0,4
12.03.2024	-	2,93	-0,126	178,01	179,15	174	176,8	-2,8	24	0	0	71,2	53,6	17,67	0,6	0,4
13.03.2024	-	2,996	-0,135	186,42	187,73	182,22	185,18	-2,96	24	0	0	70,9	53,6	17,3	0,6	0,4
14.03.2024	-	2,803	-0,16	198,41	200,14	193,92	197,26	-3,34	24	0	0	70,8	55,5	15,38	0,6	0,4
15.03.2024	-	2,773	-0,173	203,57	205,47	199	202,49	-3,49	24	0	0	70,6	55,8	14,88	0,6	0,4
16.03.2024	-	2,74	-0,174	199,95	201,86	195,42	198,93	-3,51	24	0	0	71	56	14,99	0,6	0,4
17.03.2024	-	2,974	-0,133	176,45	177,63	172,34	175,24	-2,9	24	0	0	72,2	54,1	18,13	0,6	0,4
18.03.2024	-	2,959	-0,151	177,97	179,38	173,63	176,77	-3,14	24	0	0	74	56	18,03	0,6	0,4
19.03.2024	-	2,914	-0,14	177,7	178,98	173,45	176,4	-2,95	24	0	0	73,3	55,6	17,72	0,6	0,4
20.03.2024	-	2,895	-0,137	184,31	185,62	180,04	182,95	-2,91	24	0	0	72,3	55,4	16,95	0,6	0,4
Итого:	-	76,302	-3,935	4894,17	4933,7	4781,49	4864,29	-82,8	624	0	-	71,81	54,9	16,93	0,6	0,4

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	3265,377	355184,7	372229,23	346984,18	366124,49
20.03.2024	3344,569	360269,21	377354,64	351951,71	371177,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения