

#121238#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 66-72, Калининград

4402

6978

ВКТ-7

00262880

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,356	-0,063	192,62	192,32	188,04	189,62	-1,58	24	0	0	73,1	54,8	18,27	0,6	0,4	-
25.02.2025	3,296	-0,055	187,5	187,14	183,19	184,66	-1,47	24	0	0	71,6	53,2	18,39	0,6	0,4	-
26.02.2025	3,198	-0,066	196,62	196,52	192,15	193,81	-1,66	24	0	0	71,3	54,2	17,09	0,6	0,4	-
27.02.2025	3,193	-0,072	200,52	200,52	196,02	197,77	-1,75	24	0	0	71,2	54,4	16,74	0,6	0,4	-
28.02.2025	3,111	-0,068	194,59	194,56	190,2	191,88	-1,68	24	0	0	71,1	54,3	16,8	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,16	-0,074	194,98	194,95	190,37	192,11	-1,74	24	0	0	72,8	55,7	17,09	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,125	-0,076	201,73	201,82	197,09	198,88	-1,79	24	0	0	72,1	55,7	16,33	0,6	0,4	-
03.03.2025	3,129	-0,081	205,65	205,78	200,96	202,84	-1,88	24	0	0	71,5	55,4	16,07	0,6	0,4	-
04.03.2025	3,124	-0,089	209,9	210,16	205,14	207,15	-2,01	24	0	0	71,2	55,4	15,74	0,6	0,4	-
05.03.2025	3,105	-0,093	215,04	215,38	210,16	212,24	-2,08	24	0	0	71,2	55,9	15,3	0,6	0,4	-
06.03.2025	3,088	-0,1	221,23	221,67	216,21	218,41	-2,2	24	0	0	71,1	56,3	14,83	0,6	0,4	-
07.03.2025	3,002	-0,101	223,74	224,23	218,68	220,85	-2,17	24	0	0	71	56,8	14,26	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,989	-0,1	223,57	224,09	218,5	220,69	-2,19	24	0	0	71,1	56,9	14,23	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,974	-0,107	225,37	225,98	220,24	222,56	-2,32	24	0	0	71,2	57,1	14,07	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,908	-0,119	231,45	232,31	226,22	228,74	-2,52	24	0	0	71	57,6	13,46	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,918	-0,098	212,93	213,45	208,13	210,3	-2,17	24	0	0	70,8	56,3	14,57	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,932	-0,097	215,38	215,87	210,52	212,67	-2,15	24	0	0	71,1	56,6	14,47	0,6	0,4	-
13.03.2025	3,077	-0,094	210,17	210,46	205,27	207,33	-2,06	24	0	0	72,2	56,7	15,51	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,16	-0,113	206,78	207,35	201,79	204,16	-2,37	24	0	0	73,7	57,4	16,3	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,213	-0,163	208,36	209,7	203,19	206,4	-3,21	24	0	0	74,9	58,2	16,71	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,218	-0,151	206,52	207,61	201,4	204,37	-2,97	24	0	0	74,8	58	16,8	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,294	-0,142	201,05	201,99	195,97	198,83	-2,86	24	0	0	75,6	58	17,62	0,6	0,4	-
18.03.2025	3,188	-0,142	205,7	206,82	200,8	203,71	-2,91	24	0	0	73,4	56,7	16,66	0,6	0,4	-
19.03.2025	3,102	-0,139	207,82	209,02	203,07	206,01	-2,94	24	0	0	71,6	55,6	16,03	0,6	0,4	-
20.03.2025	3,044	-0,143	212,13	213,39	207,29	210,27	-2,98	24	0	0	71,4	55,9	15,45	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,995	-0,159	217,27	218,75	212,31	215,53	-3,22	24	0	0	71,3	56,4	14,93	0,6	0,4	-
22.03.2025	3,004	-0,151	216,74	218,19	211,85	214,97	-3,12	24	0	0	71,1	56,2	14,98	0,6	0,4	-
23.03.2025	3,052	-0,154	219,34	220,8	214,39	217,58	-3,19	24	0	0	71	55,9	15,03	0,6	0,4	-
Итого:	86,955	0	5864,7	5880,83	5729,15	5794,34	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,955															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	508,172	43505,16	44834,99	42495,12	44134,84
23.03.2025	595,127	49369,86	50715,82	48224,27	49929,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:25:59