

#296874#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6978  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00262880  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,268	-0,058	221,41	220,99	216,1	217,53	-1,43	24	0	0	73,4	57,9	15,47	0,6	0,4	-
20.03.2026	3,305	-0,057	222,17	221,72	216,9	218,34	-1,44	24	0	0	72,8	57,2	15,6	0,6	0,4	-
21.03.2026	3,495	-0,06	239,73	239,19	234,08	235,54	-1,46	24	0	0	72,7	57,5	15,25	0,6	0,4	-
22.03.2026	3,478	-0,057	243,98	243,39	238,2	239,57	-1,37	24	0	0	72,9	58	14,89	0,6	0,4	-
23.03.2026	3,309	-0,058	251,45	250,92	245,48	246,86	-1,38	24	0	0	72,9	59,1	13,78	0,6	0,4	-
24.03.2026	3,349	-0,056	248,15	247,6	242,23	243,61	-1,38	24	0	0	73,1	59	14,12	0,6	0,4	-
25.03.2026	3,301	-0,055	245,81	245,27	240,01	241,32	-1,31	24	0	0	72,9	58,8	14,04	0,6	0,4	-
26.03.2026	3,276	-0,057	235,95	235,43	230,31	231,68	-1,37	24	0	0	73,2	58,7	14,54	0,6	0,4	-
27.03.2026	3,29	-0,059	233,66	233,19	228,13	229,56	-1,43	24	0	0	72,9	58,1	14,74	0,6	0,4	-
28.03.2026	3,406	-0,057	239,99	239,44	234,32	235,7	-1,38	24	0	0	72,9	58	14,84	0,6	0,4	-
29.03.2026	3,356	-0,055	241,79	241,24	236,09	237,45	-1,36	24	0	0	72,7	58,2	14,51	0,6	0,4	-
30.03.2026	3,406	-0,056	244,95	244,42	239,18	240,55	-1,37	24	0	0	72,9	58,3	14,54	0,6	0,4	-
31.03.2026	3,404	-0,058	241,19	240,69	235,47	236,9	-1,43	24	0	0	72,9	58,1	14,78	0,6	0,4	-
01.04.2026	3,346	-0,058	235,35	234,89	229,8	231,2	-1,4	24	0	0	72,9	58	14,86	0,6	0,4	-
02.04.2026	3,187	-0,051	199,21	198,76	194,57	195,87	-1,3	24	0	0	72,5	55,8	16,71	0,6	0,4	-
03.04.2026	3,318	-0,059	216,68	216,27	211,55	213,02	-1,47	24	0	0	72,9	56,9	16,05	0,6	0,4	-
04.04.2026	3,435	-0,055	235,86	235,35	230,32	231,76	-1,44	24	0	0	72,6	57,4	15,23	0,6	0,4	-
05.04.2026	3,421	-0,06	241,64	241,1	235,9	237,34	-1,44	24	0	0	72,9	58,1	14,81	0,6	0,4	-
06.04.2026	3,388	-0,065	238,11	237,71	232,52	234,06	-1,54	24	0	0	72,5	57,6	14,91	0,6	0,4	-
07.04.2026	3,403	-0,058	232,31	231,81	226,82	228,26	-1,44	24	0	0	72,9	57,6	15,32	0,6	0,4	-
08.04.2026	3,402	-0,053	224,9	224,39	219,6	220,98	-1,38	24	0	0	72,8	57	15,81	0,6	0,4	-
09.04.2026	3,382	-0,054	225,6	225,07	220,22	221,61	-1,39	24	0	0	73,2	57,5	15,69	0,6	0,4	-
10.04.2026	3,313	-0,065	229,49	229,12	224,07	225,59	-1,52	24	0	0	72,9	57,8	15,13	0,6	0,4	-
11.04.2026	3,33	-0,058	237,34	236,87	231,72	233,13	-1,41	24	0	0	73	58,4	14,7	0,6	0,4	-
12.04.2026	3,303	-0,057	240,89	240,36	235,18	236,53	-1,35	24	0	0	72,9	58,5	14,35	0,6	0,4	-
13.04.2026	3,323	-0,06	241,71	241,19	235,96	237,35	-1,39	24	0	0	73,2	58,8	14,39	0,6	0,4	-
14.04.2026	3,008	-0,063	235,59	235,31	230,13	231,58	-1,45	23	1	1	71,9	58,4	13,42	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,7	-0,023	210,66	209,83	206,04	206,69	-0,65	24	0	1	69,6	56,3	13,26	0,6	0,4	-
16.04.2026	3,276	-0,053	237,63	237,1	232,06	233,37	-1,31	24	0	0	72,6	58,2	14,4	0,6	0,4	-
17.04.2026	3,296	-0,055	238,17	237,63	232,51	233,85	-1,34	24	0	0	73	58,6	14,47	0,6	0,4	-
18.04.2026	3,388	-0,056	248,25	247,65	242,4	243,71	-1,31	24	0	0	72,8	58,6	14,27	0,6	0,4	-
Итого:	102,862	0	7279,62	7263,9	7107,87	7150,51	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,862															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	159,009	9265,92	9217,06	9017,4	9062,71
18.04.2026	261,871	16545,54	16480,96	16125,27	16213,22

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 7:43:08