

#11426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	3,215	0,066	249,1	246,19	242,88	241,8	1,08	24	0	0	75,2	62,2	12,91	0,6	0,4	3,9
24.03.2021	2,973	0,052	235,53	232,92	230,19	229,24	0,95	24	0	0	71	58,4	12,65	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,891	0,053	246,05	243,51	240,58	239,62	0,96	24	0	0	70,4	58,6	11,75	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,852	0,056	247,99	245,47	242,57	241,6	0,97	24	0	0	69,8	58,3	11,49	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,777	0,055	246,5	244,01	241,18	240,18	1	24	0	0	69,5	58,3	11,23	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,646	0,03	217,18	215,31	212,58	212,09	0,49	24	0	0	68,7	56,4	12,29	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,709	0,036	232,38	230,26	227,26	226,63	0,63	24	0	0	70	58,3	11,73	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,797	0,042	240,26	238,01	234,94	234,2	0,74	24	0	0	70,4	58,7	11,68	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,766	0,052	245,05	242,65	239,67	238,75	0,92	24	0	0	70	58,7	11,28	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,686	0,048	228,47	226,18	223,52	222,7	0,82	24	0	0	69,4	57,6	11,78	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,663	0,046	216,99	214,78	212,24	211,49	0,75	24	0	0	69,6	57,3	12,31	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,759	0,043	218	215,76	213,26	212,52	0,74	24	0	0	69,6	56,8	12,71	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,748	0,047	217,91	215,61	213,2	212,36	0,84	24	0	0	69,5	56,8	12,65	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,568	0,029	203,84	202,04	199,56	199,12	0,44	24	0	0	68,3	55,6	12,71	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,668	-0,008	206,06	205,11	201,49	202,01	-0,52	24	0	0	70,4	57	13,36	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,712	0,008	203,15	201,73	198,68	198,72	-0,04	24	0	0	70,2	56,5	13,63	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,802	0,024	215,97	214,16	211,18	210,87	0,31	24	0	0	70,4	57,3	13,17	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,837	0,038	223,81	221,68	218,89	218,28	0,61	24	0	0	70,1	57,3	12,77	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,756	0,035	226,92	224,81	221,98	221,39	0,59	24	0	0	69,6	57,4	12,23	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,846	0,046	239	236,6	233,73	232,9	0,83	24	0	0	70	58,1	11,93	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,667	0,049	242,37	240,09	237,13	236,31	0,82	24	0	0	69,3	58,3	11,02	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,673	0,046	228,65	226,42	223,85	223,05	0,8	24	0	0	68,3	56,6	11,71	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,545	0,045	218,68	216,62	214,23	213,47	0,76	24	0	0	67,3	55,6	11,65	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,565	0,046	221	218,82	216,37	215,57	0,8	24	0	0	68,1	56,4	11,62	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,636	0,055	227,7	225,35	222,99	222,02	0,97	24	0	0	67,7	56,2	11,54	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,738	0,057	240,8	238,28	235,77	234,71	1,06	24	0	0	68	56,7	11,31	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,671	0,06	251,82	249,32	246,58	245,51	1,07	24	0	0	67,9	57,4	10,55	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,623	0,055	258,16	255,79	252,79	251,82	0,97	24	0	0	68	57,8	10,13	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,597	0,063	268,77	266,28	263,24	262,13	1,11	24	0	0	67,4	57,8	9,59	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2,787	0,068	275,61	272,93	269,84	268,66	1,18	24	0	0	68,1	58,1	10,04	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,687	0,074	245,57	242,77	240,48	239,13	1,35	24	0	0	67,8	56,9	10,83	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	2,777	0,106	234,43	231,1	229,58	227,67	1,91	24	0	0	67,9	56,4	11,59	0,6	0,4	-
Итого:	87,637	0	7473,72	7400,56	7312,43	7286,52	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,637															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	2387,294	144172,62	142641,51	140778,94	140555,35
23.04.2021	2474,931	151646,34	150042,07	148091,37	147841,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:39:59