

#11423#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 6978  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00262880  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,796	0,123	236,38	232,75	231,52	229,34	2,18	24	0	0	67,6	56,1	11,52	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,786	0,12	231,13	227,55	226,33	224,19	2,14	24	0	0	67,9	56,2	11,75	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,615	0,082	215,44	212,58	210,99	209,52	1,47	24	0	0	67,5	55,6	11,98	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,658	0,059	219,59	217,12	214,98	213,94	1,04	24	0	0	68,2	56,1	12,06	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,713	0,087	233,07	230,06	228,27	226,71	1,56	24	0	0	67,6	56,1	11,47	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,779	0,097	243,34	240,13	238,25	236,54	1,71	24	0	0	68	56,8	11,22	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,435	0,049	113,19	111,59	110,86	110	0,86	24	0	0	67,7	55,2	12,48	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,67	0,015	52,74	52,21	51,69	51,51	0,18	24	0	0	66,9	54,1	12,77	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,664	0,008	53,23	52,77	52,17	52,06	0,11	24	0	0	66,3	53,7	12,6	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,698	0,013	52,6	52,15	51,57	51,41	0,16	24	0	0	66,8	53,4	13,37	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,656	0,006	46,37	46,06	45,48	45,45	0,03	24	0	0	65,1	50,7	14,33	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,587	0,002	50,1	49,86	49,14	49,16	-0,02	24	0	0	67,1	55,2	11,92	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,611	0,002	51,35	51,18	50,39	50,46	-0,07	24	0	0	66,8	54,5	12,22	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,607	0,001	52,03	51,95	51,01	51,19	-0,18	24	0	0	67,2	55,2	12,02	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,611	0	51,93	51,96	50,96	51,21	-0,25	24	0	0	66,8	54,6	12,21	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,555	0	49,11	48,97	48,07	48,27	-0,2	22	2	1	67	55,4	11,68	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,613	0	54,07	53,91	52,96	53,13	-0,17	24	0	0	66,7	55	11,73	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,597	-0,001	55,06	54,86	53,89	54,05	-0,16	24	0	0	67	55,7	11,21	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,116	0,001	16,63	16,6	16,28	16,34	-0,06	24	0	1	66,5	59,2	7,29	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,528	0,01	50,51	50,1	49,46	49,39	0,07	24	0	0	66,6	56,1	10,55	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,494	0,009	50,88	50,53	49,82	49,76	0,06	24	0	0	66,8	56,9	9,83	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,499	0,002	47,18	47,11	46,22	46,39	-0,17	24	0	0	67,2	56,3	10,94	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,514	-0,003	46,83	46,95	45,87	46,29	-0,42	24	0	0	66,7	55	11,67	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,48	-0,001	48,05	48,14	47,09	47,43	-0,34	24	0	0	67,2	56,6	10,57	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,628	0,028	110,78	110,25	108,55	108,29	0,26	24	0	0	67,3	61,7	5,61	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,747	0,036	177,76	176,79	174,14	173,54	0,6	24	0	0	67,1	63,1	4,03	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,684	0,001	173,36	173,18	169,8	169,99	-0,19	24	0	0	67,4	63,4	4,07	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,641	-0,016	165,21	165,46	161,81	162,43	-0,62	24	0	0	67,4	63,2	4,17	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,698	0,001	167,34	167,21	163,93	164,16	-0,23	24	0	0	67,3	63	4,31	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,732	0,008	168,51	168,13	165,04	165,03	0,01	24	0	0	67,8	63,4	4,39	0,6	0,4	-
Итого:	31,412	0	3283,77	3258,11	3216,54	3207,18	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,412															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2474,931	151646,34	150042,07	148091,37	147841,87
23.05.2021	2506,343	154930,11	153300,18	151307,91	151049,05

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.05.2021 7:49:59