

#84080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,816	-0,12	160	161,23	156,4	159,16	-2,76	24	0	0	71,1	52,2	18,9	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	2,82	-0,13	167,5	168,84	163,76	166,66	-2,9	24	0	0	70,8	52,7	18,13	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	2,026	-0,101	121,6	122,65	118,83	121,04	-2,21	17	7	1	71,3	53,3	18,01	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	2,717	-0,171	190,14	192,09	185,84	189,35	-3,51	24	0	0	71,1	55,5	15,64	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	2,661	-0,174	194,52	196,52	190,17	193,68	-3,51	24	0	0	70,7	55,8	14,99	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	2,565	-0,176	192,69	194,75	188,32	191,87	-3,55	24	0	0	71	56,3	14,66	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	2,523	-0,182	195,7	197,88	191,28	194,88	-3,6	24	0	0	71,3	57,1	14,23	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	2,436	-0,143	182,05	183,7	178,02	180,99	-2,97	24	0	0	70,6	56,1	14,59	0,6	0,4	-
02.05.2024	1,498	-0,075	124,37	125,28	121,61	123,35	-1,74	24	0	0	70,4	57,3	13,1	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,578	-0,034	80,32	81,01	78,64	79,6	-0,96	24	0	0	69,5	61,4	8,08	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,632	-0,044	81,09	81,83	79,23	80,37	-1,14	24	0	0	70,7	61,9	8,82	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,628	-0,045	81,58	82,34	79,75	80,87	-1,12	24	0	0	70,7	62	8,68	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,679	-0,032	75,3	75,87	73,65	74,59	-0,94	24	0	0	70,2	60,2	9,95	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,71	-0,031	72,47	73	70,88	71,82	-0,94	24	0	0	69,5	58,8	10,79	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,643	-0,033	72,53	73,12	70,91	71,91	-1	24	0	0	69,7	59,8	9,85	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,637	-0,036	73,14	73,75	71,49	72,52	-1,03	24	0	0	69,9	60,1	9,75	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,702	-0,036	73,52	74,08	71,84	72,89	-1,05	24	0	0	69,8	59,2	10,6	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,731	-0,033	72,83	73,33	71,19	72,18	-0,99	24	0	0	69,5	58,5	11,02	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,65	-0,032	72,73	73,3	71,13	72,1	-0,97	24	0	0	69,5	59,6	9,89	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,69	-0,034	73,35	73,9	71,69	72,71	-1,02	24	0	0	69,7	59,2	10,48	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,654	-0,039	74,58	75,21	72,9	73,97	-1,07	24	0	0	69,9	60,1	9,79	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,591	-0,04	73,43	74,06	71,79	72,84	-1,05	24	0	0	69,4	60,4	9,07	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,657	-0,03	72,43	73,01	70,85	71,79	-0,94	24	0	0	69,8	59,8	10,03	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,626	-0,033	72,1	72,68	70,51	71,46	-0,95	24	0	0	69,9	60,2	9,65	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,631	-0,036	72,4	73,02	70,77	71,77	-1	24	0	0	70,2	60,5	9,72	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,611	-0,033	71,79	72,41	70,22	71,18	-0,96	24	0	0	69,7	60,2	9,5	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,602	-0,034	71,68	72,3	70,08	71,09	-1,01	24	0	0	70,1	60,7	9,45	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,583	-0,035	71,62	72,26	70,04	71,04	-1	24	0	0	70,1	60,9	9,2	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,568	-0,04	71,77	72,45	70,15	71,17	-1,02	24	0	0	70,4	61,4	8,95	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,577	-0,037	71,86	72,54	70,3	71,31	-1,01	24	0	0	69,8	60,8	9,03	0,6	0,4	-
Итого:	35,442	0	3081,09	3108,41	3012,24	3060,16	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,442															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 713

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	45,509	4202,82	4247,63	4108,98	4179,77
23.05.2024	80,951	7283,91	7356,04	7121,22	7239,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:24:23