

#11425#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,694	0,016	165,74	165,21	162,38	162,22	0,16	24	0	0	67,1	62,9	4,18	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,741	0,015	166,38	165,79	162,98	162,78	0,2	24	0	0	67,2	62,8	4,42	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,713	0,009	165,43	164,97	162,07	162,01	0,06	24	0	0	67	62,7	4,34	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,698	0,005	165,3	164,92	161,92	161,91	0,01	24	0	0	67,1	62,8	4,27	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,659	0,008	166,05	165,67	162,69	162,66	0,03	24	0	0	66,8	62,8	4	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,698	-0,012	174,06	174,22	170,42	170,98	-0,56	24	0	0	68,1	63,8	4,28	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,737	0,002	180,87	180,61	176,91	177,03	-0,12	24	0	0	70,1	66	4,18	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,728	0,014	177,11	176,58	173,22	173,07	0,15	24	0	0	69,9	65,8	4,11	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,737	0,019	186,89	186,29	182,83	182,6	0,23	24	0	0	69,6	65,7	3,92	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,587	0,003	139,22	138,98	136,18	136,26	-0,08	24	0	1	70	65,7	4,29	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,773	0,005	211,4	210,97	206,7	206,7	0	24	0	0	70,5	66,8	3,68	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,669	-0,01	212,07	212,14	207,36	207,79	-0,43	24	0	0	70,6	67,2	3,33	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,671	-0,011	213,82	213,89	209,05	209,5	-0,45	24	0	0	70,5	67,2	3,31	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,743	0,032	217,66	216,78	212,78	212,3	0,48	24	0	0	70,8	67,5	3,3	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,757	0,056	216,16	214,92	211,36	210,54	0,82	24	0	0	70,4	67,2	3,28	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,765	0,063	214,72	213,43	209,98	209,08	0,9	24	0	0	70,3	67	3,32	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,692	0,059	207,91	206,78	203,66	202,83	0,83	24	0	0	67,6	64,6	3,09	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,635	0,028	209,35	208,72	204,92	204,62	0,3	24	0	0	68,6	65,6	2,96	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,613	-0,004	207,96	207,97	203,57	203,92	-0,35	24	0	0	68,4	65,3	3,09	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,663	0,013	206,7	206,15	202,46	202,31	0,15	24	0	0	67	63,8	3,19	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,709	0,028	206,04	205,23	201,82	201,37	0,45	24	0	0	67,4	64,1	3,32	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,704	0,024	207,12	206,4	202,82	202,49	0,33	24	0	0	67,8	64,5	3,32	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,645	0,002	200,54	200,29	196,42	196,53	-0,11	24	0	0	67,3	64	3,28	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,626	-0,007	205,8	205,85	201,55	201,96	-0,41	24	0	0	67,6	64,4	3,19	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,556	-0,021	209,39	209,75	205,07	205,74	-0,67	24	0	0	67,6	64,8	2,88	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,562	-0,003	211,52	211,58	207,15	207,5	-0,35	24	0	0	67,7	64,9	2,78	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,582	0,008	215,1	214,78	210,64	210,63	0,01	24	0	0	68,1	65,4	2,72	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,608	0,017	217,08	216,58	212,5	212,29	0,21	24	0	0	68,5	65,8	2,76	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,571	0,024	216,08	215,45	211,6	211,23	0,37	24	0	0	68	65,4	2,54	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,575	0,025	216,56	215,89	212,07	211,7	0,37	24	0	0	67,8	65,2	2,56	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,571	0,022	215,54	214,9	211,16	210,84	0,32	24	0	0	67	64,5	2,57	0,6	0,4	-
Итого:	20,682	0	6125,57	6111,69	5996,24	5993,39	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,682															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	2506,343	154930,11	153300,18	151307,91	151049,05
23.06.2021	2527,025	161055,68	159411,87	157304,15	157042,44

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:03:09