

#11421#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,642	-0,029	186,99	187,42	182,87	183,66	-0,79	24	0	0	70,2	66,5	3,74	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,74	-0,026	190,41	190,72	186,22	186,93	-0,71	24	0	0	70	65,8	4,18	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,752	-0,019	192,86	193,09	188,62	189,24	-0,62	24	0	0	70,2	66	4,18	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,699	-0,023	193,93	194,23	189,62	190,32	-0,7	24	0	0	70,1	66,2	3,88	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,752	-0,02	194,3	194,5	189,97	190,64	-0,67	24	0	0	70,2	66,1	4,15	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,717	-0,022	195,63	195,9	191,32	192,01	-0,69	24	0	0	70,1	66,1	3,94	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,723	-0,017	194,81	194,94	190,49	191,05	-0,56	24	0	0	70,2	66,2	3,95	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,717	-0,003	194,41	194,38	190,15	190,51	-0,36	24	0	0	70,1	66,2	3,87	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,758	-0,01	197,71	197,81	193,35	193,87	-0,52	24	0	0	70,2	66,2	4,05	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,764	-0,006	196,39	196,43	192,03	192,53	-0,5	24	0	0	70	65,9	4,12	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,769	-0,005	198,04	198,09	193,68	194,14	-0,46	24	0	0	70,1	66	4,08	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,743	-0,003	198,06	198,11	193,69	194,15	-0,46	24	0	0	70,1	66,1	3,95	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,754	-0,002	196,73	196,59	192,37	192,67	-0,3	24	0	0	70,2	66,2	3,98	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,694	-0,005	193	193,1	188,77	189,22	-0,45	24	0	0	70	66,2	3,79	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,688	-0,027	194,66	194,99	190,32	191,07	-0,75	24	0	0	70,3	66,4	3,83	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,647	-0,01	195,69	195,87	191,37	191,91	-0,54	24	0	0	70,2	66,6	3,54	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,636	-0,005	196,64	196,62	192,27	192,66	-0,39	24	0	0	70	66,6	3,41	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,669	-0,005	194,87	194,92	190,56	191,01	-0,45	24	0	0	70	66,4	3,63	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,7	-0,003	194,76	194,83	190,49	190,95	-0,46	24	0	0	70	66,2	3,8	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,689	-0,007	195,06	195,14	190,75	191,26	-0,51	24	0	0	70	66,3	3,75	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,718	-0,003	195,99	196,04	191,68	192,14	-0,46	24	0	0	70,1	66,2	3,87	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,717	-0,005	199,1	199,12	194,73	195,11	-0,38	24	0	0	70,1	66,3	3,78	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,757	-0,003	198,96	198,89	194,58	194,93	-0,35	24	0	0	70,1	66,1	3,98	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,707	0,004	183,85	183,61	179,79	179,94	-0,15	24	0	0	70,1	66,2	3,94	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,697	-0,003	178,29	178,21	174,34	174,67	-0,33	24	0	0	70,1	66	4,08	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,769	-0,004	190,58	190,56	186,4	186,79	-0,39	24	0	0	70	65,8	4,21	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,674	-0,005	187,51	187,59	183,37	183,82	-0,45	24	0	0	70,2	66,4	3,79	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,643	-0,008	188,36	188,43	184,21	184,63	-0,42	24	0	0	70,2	66,6	3,59	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,661	0,003	188,94	188,78	184,82	184,98	-0,16	24	0	0	70	66,4	3,59	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,684	-0,002	192,09	192,16	187,89	188,32	-0,43	24	0	0	70	66,2	3,75	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,663	-0,009	189,42	189,58	185,26	185,78	-0,52	24	0	0	70,2	66,4	3,74	0,6	0,4	-
Итого:	21,943	0	5988,04	5990,65	5855,98	5870,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,943															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	3683,581	306679,69	306027,73	299602,2	301009,62
23.06.2023	3705,524	312667,73	312018,38	305458,18	306880,53

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:19:38