

#133890#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 66-72, Калининград
4402
6978
ВКТ-7
00262880
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,663	-0,167	149,85	152,35	146,44	149,34	-2,9	24	0	0	71,5	65,7	5,79	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,629	-0,168	150,81	153,33	147,38	150,29	-2,91	24	0	0	71,3	65,8	5,51	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,589	-0,162	148,52	150,99	145,18	147,99	-2,81	24	0	0	71,3	66	5,3	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,629	-0,172	156,51	159,05	152,97	155,91	-2,94	24	0	0	71,1	65,8	5,33	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,557	-0,198	167,45	170,36	163,58	166,87	-3,29	24	0	0	72	67,2	4,71	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,659	-0,21	175,05	178,1	170,99	174,49	-3,5	24	0	0	71,9	66,8	5,18	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,487	-0,246	185,04	188,69	180,77	184,78	-4,01	24	0	0	71,8	67,6	4,16	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,492	-0,185	169,24	172,17	165,64	168,88	-3,24	24	0	0	68,8	64,6	4,2	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,512	-0,212	175,54	178,7	171,56	175,08	-3,52	24	0	0	71,2	66,9	4,32	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,477	-0,222	175,77	179,09	171,76	175,43	-3,67	24	0	0	71,4	67,2	4,16	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,591	-0,223	175,37	178,67	171,39	175,11	-3,72	24	0	0	71	66,1	4,86	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,556	-0,201	164,22	167,19	160,5	163,86	-3,36	22	2	1	71	66,2	4,81	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,481	-0,22	177,09	180,41	173,07	176,73	-3,66	24	0	0	71,4	67,2	4,17	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,389	-0,238	180,4	183,92	176,28	180,11	-3,83	24	0	0	71,3	67,7	3,64	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,509	-0,234	182,85	186,29	178,69	182,48	-3,79	24	0	0	71,3	67,1	4,22	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,503	-0,227	181,76	185,14	177,66	181,38	-3,72	24	0	0	70,9	66,7	4,2	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,489	-0,237	179,58	183,13	175,53	179,43	-3,9	24	0	0	70,9	66,7	4,22	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,446	-0,232	180,04	183,61	176,03	179,88	-3,85	24	0	0	70,6	66,7	3,94	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,436	-0,243	177,8	181,48	173,82	177,84	-4,02	24	0	0	70,5	66,5	4,03	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,482	-0,235	177,16	180,72	173,17	177,09	-3,92	24	0	0	70,7	66,5	4,26	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,431	-0,222	176,72	180,06	172,72	176,36	-3,64	24	0	0	71,1	67,2	3,88	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,51	-0,212	178,42	181,6	174,41	177,96	-3,55	24	0	0	70,9	66,6	4,25	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,448	-0,213	177,1	180,35	173,12	176,66	-3,54	24	0	0	70,7	66,8	3,91	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,433	-0,227	178,64	182,03	174,63	178,37	-3,74	24	0	0	70,4	66,6	3,85	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,431	-0,228	179,09	182,52	175,07	178,8	-3,73	24	0	0	70,8	66,9	3,84	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,44	-0,223	177,18	180,51	173,18	176,86	-3,68	24	0	0	70,6	66,7	3,92	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,478	-0,192	164,8	167,81	161,3	164,63	-3,33	24	0	0	68,4	64,2	4,25	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,476	-0,205	169,84	172,99	166,01	169,49	-3,48	24	0	0	71	66,8	4,23	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,459	-0,213	172,3	175,51	168,34	171,88	-3,54	24	0	0	71,6	67,5	4,09	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,527	-0,204	170,62	173,72	166,76	170,19	-3,43	24	0	0	71,4	66,9	4,49	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,452	-0,205	170,33	173,45	166,45	169,89	-3,44	24	0	0	71,3	67,2	4,07	0,6	0,4	-
Итого:	15,661	0	5345,09	5443,94	5224,4	5334,06	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,661															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	685,023	60959,12	62462,32	59549,31	61465,04
23.06.2025	700,684	66304,21	67906,26	64773,71	66799,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:32:07