

# #11424#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6978  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00262880  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,624	0,03	218,95	218,18	214,37	213,92	0,45	24	0	0	68	65,3	2,73	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,637	0,026	218,36	217,62	213,79	213,38	0,41	24	0	0	68	65,2	2,81	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,617	0,025	218,45	217,74	213,87	213,5	0,37	24	0	0	68,1	65,3	2,73	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,641	0,03	219,88	219,11	215,23	214,78	0,45	24	0	0	68,6	65,8	2,79	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,646	0,025	219,59	218,88	215,03	214,63	0,4	24	0	0	67,9	65	2,86	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,64	0,026	199,75	199,03	195,64	195,22	0,42	24	0	0	67,8	64,7	3,09	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,453	-0,004	162,7	162,77	159,68	159,99	-0,31	24	0	0	63,6	60,7	2,92	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,52	-0,044	187,18	187,87	183,19	184,2	-1,01	24	0	0	68,8	65,6	3,17	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,543	-0,025	186,34	186,77	182,44	183,13	-0,69	24	0	0	68,6	65,4	3,18	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,562	0	186,3	186,18	182,38	182,56	-0,18	24	0	0	68,5	65,4	3,11	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,567	0,01	186,37	185,97	182,46	182,35	0,11	24	0	0	68,4	65,4	3,01	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,616	0,019	185,76	185,23	181,89	181,66	0,23	24	0	0	68,3	65	3,28	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,567	0,019	185,54	184,99	181,68	181,44	0,24	24	0	0	67,8	64,8	2,99	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,564	0,021	186,57	186,01	182,71	182,46	0,25	24	0	0	67,6	64,7	2,95	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,583	0,013	185,22	184,84	181,42	181,33	0,09	24	0	0	67,5	64,4	3,12	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,642	0,011	185,34	184,95	181,58	181,52	0,06	24	0	0	67,2	63,7	3,49	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,665	0,013	186,7	186,15	182,85	182,7	0,15	24	0	0	67,5	64	3,55	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,595	0,022	184,17	183,54	180,41	180,1	0,31	24	0	0	67,1	64	3,15	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,62	0,027	182,93	182,23	179,14	178,75	0,39	24	0	0	67,9	64,6	3,28	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,543	0,028	183,24	182,57	179,5	179,09	0,41	24	0	0	67,5	64,6	2,85	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,563	0,03	185,59	184,85	181,78	181,33	0,45	24	0	0	67,7	64,8	2,91	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,548	0,026	187,7	186,98	183,86	183,44	0,42	24	0	0	67,3	64,5	2,79	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,533	0,017	189,09	188,6	185,25	184,99	0,26	24	0	0	67,3	64,6	2,75	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,488	0,003	178,28	178,08	174,79	174,85	-0,06	24	0	0	65,6	62,8	2,78	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,584	0,021	184,15	183,63	180,43	180,17	0,26	24	0	0	67,2	64,1	3,11	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,593	0,021	181,81	181,19	178,15	177,8	0,35	24	0	0	67	63,9	3,16	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,586	0,024	185,48	184,8	181,65	181,31	0,34	24	0	0	67,4	64,4	3,06	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,592	0,021	189,58	188,98	185,71	185,44	0,27	24	0	0	67,2	64,1	3,06	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,62	0,035	191,84	190,99	187,92	187,4	0,52	24	0	0	67,3	64,2	3,09	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,605	0,028	189,9	189,15	186,01	185,59	0,42	24	0	0	67,1	64	3,08	0,6	0,4	-
Итого:	17,557	0	5732,76	5717,88	5614,81	5609,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,557															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	2527,025	161055,68	159411,87	157304,15	157042,44
23.07.2021	2544,582	166788,44	165129,75	162918,96	162651,47

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2021 7:43:46