

#89941#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/06/24г.-23/07/24г.

Абонент: ООО ЖЭУ № 7

Адрес: Пролетарская,66-72

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00262880

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хАА69

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.06.2024	69,99	61,34	8,65	75,77	74,09	76,68	75,37	-1,28	6	4	0,568	-0,056	24	0	
24.06.2024	70,1	61,22	8,88	75	73,32	75,86	74,53	-1,21	6	4	0,581	-0,049	24	0	
25.06.2024	70,22	61,52	8,7	74,77	73,09	75,6	74,29	-1,2	6	4	0,563	-0,05	24	0	
26.06.2024	70,28	62,62	7,66	74,62	72,94	75,51	74,13	-1,19	6	4	0,487	-0,052	24	0	
27.06.2024	70,29	62,05	8,24	67,98	66,43	68,62	67,4	-0,97	6	4	0,489	-0,035	24	0	
28.06.2024	69,97	61,35	8,62	64,75	63,31	65,26	64,14	-0,83	6	4	0,497	-0,03	24	0	
29.06.2024	70,09	60,85	9,24	65,99	64,55	66,54	65,41	-0,86	6	4	0,546	-0,029	24	0	
30.06.2024	70,07	61,6	8,47	66,26	64,82	66,87	65,66	-0,84	6	4	0,498	-0,029	24	0	
01.07.2024	70,1	61,79	8,31	66,06	64,62	66,69	65,49	-0,87	6	4	0,488	-0,031	24	0	
02.07.2024	70,28	60,24	10,04	66,8	65,36	67,35	66,21	-0,85	6	4	0,609	-0,026	24	0	
03.07.2024	70,02	59,94	10,08	66,29	64,85	66,82	65,72	-0,87	6	4	0,606	-0,027	24	0	
04.07.2024	70,21	61	9,21	67,31	65,86	67,91	66,76	-0,9	6	4	0,555	-0,033	24	0	
05.07.2024	69,84	60,24	9,6	66,98	65,54	67,52	66,37	-0,83	6	4	0,581	-0,027	24	0	
06.07.2024	69,88	60,96	8,92	68,01	66,57	68,65	67,45	-0,88	6	4	0,543	-0,027	24	0	
07.07.2024	70,16	60,44	9,72	67,95	66,5	68,57	67,4	-0,9	6	4	0,594	-0,03	24	0	
08.07.2024	69,35	61,18	8,17	73,48	71,92	74,35	73,07	-1,15	6	4	0,519	-0,047	24	0	
09.07.2024	70,59	62,01	8,58	36,44	35,64	69,7	68,46	-32,82	6	4	-1,721	-2,016	21	3	*
10.07.2024	70,06	62,24	7,82	0	0	78,61	77,19	-77,19	6	4	-4,788	-4,788	24	0	*
11.07.2024	70,14	62,38	7,76	0	0	78,06	76,64	-76,64	6	4	-4,765	-4,765	24	0	*
12.07.2024	70,19	62,65	7,54	0	0	77,56	76,15	-76,15	6	4	-4,751	-4,751	24	0	*
13.07.2024	70,03	62,65	7,38	0	0	78,94	77,5	-77,5	6	4	-4,835	-4,835	24	0	*
14.07.2024	69,94	61,55	8,39	0	0	77,88	76,5	-76,5	6	4	-4,69	-4,69	24	0	*
15.07.2024	70,16	62,2	7,96	0	0	78,03	76,66	-76,66	6	4	-4,75	-4,75	24	0	*
16.07.2024	70,17	63,01	7,16	0	0	77,29	75,88	-75,88	6	4	-4,762	-4,762	24	0	*
17.07.2024	70,23	61,98	8,25	0	0	79,35	77,94	-77,94	6	4	-4,811	-4,811	24	0	*
18.07.2024	69,29	61,59	7,7	0	0	79,06	77,7	-77,7	6	4	-4,765	-4,765	24	0	*
19.07.2024	69,68	62,05	7,63	0	0	79,57	78,18	-78,18	6	4	-4,836	-4,836	24	0	*
20.07.2024	70,18	62,13	8,05	0	0	80,56	79,14	-79,14	6	4	-4,9	-4,9	24	0	*
21.07.2024	70,32	63,01	7,31	0	0	81,57	80,04	-80,04	6	4	-5,025	-5,025	24	0	*
22.07.2024	70,15	62,94	7,21	0	0	80,45	78,98	-78,98	6	4	-4,952	-4,952	24	0	*
23.07.2024	70,08	62,91	7,17	0	0	80,03	78,58	-78,58	6	4	-4,925	-4,925	24	0	*
Итого:				1144,4	1119,41	2295,4	2254,94	-1135,5			-60,552	-70,149	741	3	
Средние:	70,06	61,73	8,33						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/2424:00	9508,6	9295,88	9605,73	9450,78	-154,9	97,926	-7,167	1972	7
23/07/2424:00	10653,06	10415,29	11901,19	11705,72	-1290,43	37,374	-77,316	2713	10
Итого:	1144,46	1119,41	2295,46	2254,94	-1135,53	-60,552	-70,149	741	3

Период нормальной работы 740ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 2734ч

Представитель абонента: Представитель теплоснабж. организации:

