

#142328#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 66-72, Калининград
4402
6978
ВКТ-7
00262880
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,483	-0,206	170,03	173,16	166,16	169,65	-3,49	24	0	0	70,9	66,6	4,28	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,481	-0,213	171,37	174,54	167,45	170,98	-3,53	24	0	0	71,6	67,3	4,27	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,406	-0,214	171,36	174,63	167,48	171,02	-3,54	24	0	0	71,4	67,6	3,83	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,437	-0,219	172,53	175,81	168,59	172,2	-3,61	24	0	0	71,4	67,5	3,98	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,436	-0,217	171,78	175,04	167,88	171,45	-3,57	24	0	0	71,2	67,3	3,98	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,446	-0,217	171,94	175,22	168,05	171,63	-3,58	24	0	0	71,3	67,2	4,04	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,425	-0,219	171,94	175,29	168,04	171,68	-3,64	24	0	0	71,2	67,3	3,94	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,371	-0,219	172,34	175,73	168,51	172,14	-3,63	24	0	0	70,7	67,1	3,62	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,383	-0,212	171,63	174,9	167,83	171,38	-3,55	24	0	0	70,2	66,5	3,66	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,377	-0,21	168,9	172,14	165,16	168,68	-3,52	24	0	0	70,2	66,6	3,66	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,343	-0,206	167,72	170,99	164,04	167,53	-3,49	24	0	0	70,1	66,6	3,48	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,444	-0,213	169,73	172,99	165,96	169,52	-3,56	24	0	0	70,3	66,2	4,05	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,362	-0,208	168,76	172,05	165,06	168,56	-3,5	24	0	0	70,3	66,7	3,57	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,332	-0,221	172,02	175,42	168,19	171,83	-3,64	24	0	0	70,6	67,2	3,38	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,3	-0,222	171,39	174,82	167,58	171,22	-3,64	24	0	0	70,4	67,2	3,22	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,347	-0,219	171,25	174,64	167,44	171,07	-3,63	24	0	0	70,4	66,9	3,49	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,355	-0,22	170,86	174,23	167,08	170,71	-3,63	24	0	0	70,2	66,7	3,55	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,355	-0,218	172,25	175,65	168,42	172,04	-3,62	24	0	0	70,6	67,1	3,51	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,367	-0,218	173,03	176,41	169,22	172,83	-3,61	24	0	0	70,4	66,8	3,56	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,343	-0,22	173,19	176,61	169,37	173,01	-3,64	24	0	0	70,3	66,9	3,43	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,325	-0,223	172,56	175,99	168,72	172,42	-3,7	24	0	0	70,4	67,1	3,34	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,365	-0,225	173,87	177,31	169,99	173,7	-3,71	24	0	0	70,6	67	3,57	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,341	-0,228	174,9	178,39	170,99	174,75	-3,76	24	0	0	70,6	67,2	3,45	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,338	-0,22	173,94	177,32	170,13	173,75	-3,62	24	0	0	70	66,6	3,37	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,349	-0,205	170,16	173,41	166,44	169,9	-3,46	24	0	0	70,1	66,7	3,44	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,387	-0,211	170,31	173,55	166,52	170,02	-3,5	24	0	0	70,5	66,8	3,68	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,41	-0,207	170,1	173,31	166,35	169,84	-3,49	24	0	0	70,1	66,3	3,84	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,357	-0,213	169,03	172,3	165,28	168,82	-3,54	24	0	0	70,5	66,9	3,56	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,328	-0,215	169,29	172,59	165,53	169,11	-3,58	24	0	0	70,4	67	3,4	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,347	-0,217	171,25	174,61	167,43	171,04	-3,61	24	0	0	70,6	67,1	3,48	0,6	0,4	-
Итого:	11,34	0	5139,43	5239,05	5024,89	5132,48	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,34															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	700,684	66304,21	67906,26	64773,71	66799,1
23.07.2025	712,024	71443,64	73145,31	69798,6	71931,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:29:53