

#91623#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 66-72, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00262880	Показания прибора, Гкал 20.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 31.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	48,627	39,195	9.432

Подпись исполнителя



с 31.08.24 по 174



#91622#

Отчёт за период с 31.07.2024 по 20.08.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6978
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00262880
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2024	-	0,394	-0,076	71,75	73,07	70,18	71,76	-1,58	24	0	1	70	63	6,99	0,6	0,4
02.08.2024	-	0,501	-0,044	76,96	77,79	75,28	76,39	-1,11	24	0	0	70	62,5	7,54	0,6	0,4
03.08.2024	-	0,524	-0,033	77,4	77,97	75,72	76,58	-0,86	24	0	0	69,8	62,2	7,59	0,6	0,4
04.08.2024	-	0,496	-0,041	75,83	76,54	74,15	75,15	-1	24	0	0	70,1	62,6	7,5	0,6	0,4
05.08.2024	-	0,503	-0,043	76,53	77,34	74,85	75,97	-1,12	24	0	0	69,9	62,3	7,58	0,6	0,4
06.08.2024	-	0,162	-0,019	30,64	31,02	29,98	30,44	-0,46	24	0	1	70	63,7	6,32	0,6	0,4
07.08.2024	-	0,001	0,001	0,02	0	0,02	0	0,02	24	0	1	55,4	50,2	5,27	0,6	0,4
08.08.2024	-	0,44	0,009	18,24	17,78	17,82	17,59	0,23	24	0	1	68,5	44,4	24,17	0,6	0,4
09.08.2024	-	0,507	0,015	22,34	21,75	21,86	21,48	0,38	24	0	0	68,7	46,4	22,32	0,6	0,4
10.08.2024	-	0,491	0,025	22,33	21,58	21,85	21,31	0,54	24	0	0	68,5	47,2	21,29	0,6	0,4
11.08.2024	-	0,496	0,033	21,54	20,6	21,06	20,37	0,69	24	0	1	68,5	46,5	22,02	0,6	0,4
12.08.2024	-	0,504	0,042	22,19	21,07	21,71	20,81	0,9	24	0	1	68,9	47,6	21,27	0,6	0,4
13.08.2024	-	0,508	0,048	22,22	21	21,74	20,73	1,01	24	0	1	68,9	47,7	21,19	0,6	0,4
14.08.2024	-	0,483	0,046	21,44	20,26	20,96	20,02	0,94	24	0	1	68,8	47,9	20,91	0,6	0,4
15.08.2024	-	0,501	0,053	22,51	21,25	22,03	21	1,03	24	0	1	69,2	48,8	20,45	0,6	0,4
16.08.2024	-	0,5	0,047	22,62	21,43	22,14	21,15	0,99	24	0	1	69,2	48,9	20,26	0,6	0,4
17.08.2024	-	0,507	0,049	23,2	22,02	22,72	21,73	0,99	24	0	1	69	48,9	20,16	0,6	0,4
18.08.2024	-	0,492	0,047	22,92	21,78	22,44	21,5	0,94	24	0	1	69,1	49,3	19,78	0,6	0,4
19.08.2024	-	0,476	0,046	22,9	21,77	22,42	21,49	0,93	24	0	1	69,2	50,1	19,1	0,6	0,4
20.08.2024	-	0,464	0,043	22,48	21,36	22	21,09	0,91	24	0	1	69	50,1	18,92	0,6	0,4
Итого:	-	8,95	0,248	696,06	687,38	680,93	676,56	4,37	480	0	-	68,54	52,52	16,03	0,6	0,4

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.07.2024	39,195	11228,68	12519,5	10978,47	12313,14
20.08.2024	48,627	11946,75	13227,8	11680,93	13010,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения