

#92837#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.08.2024	0,394	-0,076	71,75	73,07	70,18	71,76	-1,58	24	0	1	70	63	6,99	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,501	-0,044	76,96	77,79	75,28	76,39	-1,11	24	0	0	70	62,5	7,54	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,524	-0,033	77,4	77,97	75,72	76,58	-0,86	24	0	0	69,8	62,2	7,59	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,496	-0,041	75,83	76,54	74,15	75,15	-1	24	0	0	70,1	62,6	7,5	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,503	-0,043	76,53	77,34	74,85	75,97	-1,12	24	0	0	69,9	62,3	7,58	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,162	-0,019	30,64	31,02	29,98	30,44	-0,46	24	0	1	70	63,7	6,32	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,001	0,001	0,02	0	0,02	0	0,02	24	0	1	55,4	50,2	5,27	0,6	0,4	-
08.08.2024	0,44	0,009	18,24	17,78	17,82	17,59	0,23	24	0	1	68,5	44,4	24,17	0,6	0,4	-
09.08.2024	0,507	0,015	22,34	21,75	21,86	21,48	0,38	24	0	0	68,7	46,4	22,32	0,6	0,4	-
10.08.2024	0,491	0,025	22,33	21,58	21,85	21,31	0,54	24	0	0	68,5	47,2	21,29	0,6	0,4	-
11.08.2024	0,496	0,033	21,54	20,6	21,06	20,37	0,69	24	0	1	68,5	46,5	22,02	0,6	0,4	-
12.08.2024	0,504	0,042	22,19	21,07	21,71	20,81	0,9	24	0	1	68,9	47,6	21,27	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,508	0,048	22,22	21	21,74	20,73	1,01	24	0	1	68,9	47,7	21,19	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,483	0,046	21,44	20,26	20,96	20,02	0,94	24	0	1	68,8	47,9	20,91	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,501	0,053	22,51	21,25	22,03	21	1,03	24	0	1	69,2	48,8	20,45	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,5	0,047	22,62	21,43	22,14	21,15	0,99	24	0	1	69,2	48,9	20,26	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,507	0,049	23,2	22,02	22,72	21,73	0,99	24	0	1	69	48,9	20,16	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,492	0,047	22,92	21,78	22,44	21,5	0,94	24	0	1	69,1	49,3	19,78	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,476	0,046	22,9	21,77	22,42	21,49	0,93	24	0	1	69,2	50,1	19,1	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,464	0,043	22,48	21,36	22	21,09	0,91	24	0	1	69	50,1	18,92	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,482	0,039	22,01	20,92	21,53	20,67	0,86	24	0	1	69	48,4	20,53	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,45	0,01	39,23	38,8	38,37	38,19	0,18	24	0	1	68,9	57,5	11,41	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,463	-0,067	77,47	78,61	75,79	77,2	-1,41	24	0	0	70,2	62,9	7,26	0,6	0,4	-
Итого:	10,345	0	834,77	825,71	816,62	812,62	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,345															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.07.2024	39,195	11228,68	12519,5	10978,47	12313,14
23.08.2024	49,54	12063,45	13345,21	11795,09	13125,76

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 15:42:54