

#95178#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,456	-0,063	79,44	80,63	77,76	79,15	-1,39	24	0	0	70,2	63,2	6,97	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,508	-0,026	80,39	80,94	78,68	79,45	-0,77	24	0	0	70,1	63,1	7,04	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,538	-0,012	76,56	76,78	74,85	75,37	-0,52	24	0	0	70,3	62,7	7,58	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,538	-0,001	67,38	67,39	65,94	66,21	-0,27	24	0	0	70	61,7	8,32	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,533	-0,002	66,74	66,82	65,3	65,65	-0,35	24	0	0	70,1	61,6	8,47	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,513	0	67,89	67,9	66,39	66,69	-0,3	24	0	0	70,5	62,5	7,97	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,466	-0,033	75,22	75,76	73,54	74,37	-0,83	24	0	0	70,4	63,4	7,03	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,527	-0,03	79,52	80,12	77,82	78,65	-0,83	24	0	0	70,2	62,8	7,41	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,535	-0,021	80,86	81,35	79,14	79,86	-0,72	24	0	0	70,1	62,8	7,28	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,517	-0,02	78,88	79,29	77,18	77,87	-0,69	24	0	0	69,9	62,6	7,25	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,496	-0,012	74,64	74,89	72,96	73,56	-0,6	24	0	0	70,1	62,9	7,25	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,496	-0,006	75,18	75,4	73,5	74,02	-0,52	24	0	0	69,7	62,6	7,13	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,485	-0,005	75,41	75,57	73,76	74,19	-0,43	24	0	0	70,1	63,2	6,89	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,525	-0,001	77,21	77,26	75,53	75,85	-0,32	24	0	0	70	62,8	7,17	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,552	-0,003	77,34	77,38	75,66	76,01	-0,35	24	0	0	70,2	62,6	7,54	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,526	0	77,04	77,08	75,36	75,71	-0,35	24	0	0	69,8	62,6	7,25	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,529	0	76,57	76,61	74,89	75,21	-0,32	24	0	0	70,1	62,8	7,3	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,513	-0,002	77,97	78,08	76,29	76,63	-0,34	24	0	0	70,1	63,2	6,98	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,565	-0,001	76,46	76,5	74,85	75,16	-0,31	24	0	0	69,2	61,4	7,78	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,596	-0,001	77,3	77,35	75,62	75,97	-0,35	24	0	0	70	61,8	8,17	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,521	-0,003	77,89	78,04	76,21	76,62	-0,41	24	0	0	70,2	63,1	7,13	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,59	0	78,06	78,14	76,38	76,76	-0,38	24	0	0	70	62	8	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,596	-0,002	78,04	78,08	76,36	76,69	-0,33	24	0	0	70,2	62,1	8,03	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,569	-0,002	77,97	78,04	76,29	76,65	-0,36	24	0	0	69,9	62,2	7,72	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,575	0	77,67	77,72	75,99	76,3	-0,31	24	0	0	70	62,2	7,78	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,542	0	77,24	77,28	75,56	75,87	-0,31	24	0	0	69,9	62,5	7,37	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,552	0	76,25	76,27	74,57	74,87	-0,3	24	0	0	70,2	62,6	7,59	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,575	-0,002	76,19	76,24	74,51	74,87	-0,36	24	0	0	70	62	7,97	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,531	-0,001	77,03	77,11	75,35	75,75	-0,4	24	0	0	69,9	62,6	7,34	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,332	-0,001	75,69	75,88	74,01	74,38	-0,37	24	0	0	69,8	65	4,79	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,447	-0,001	75,55	75,65	73,87	74,21	-0,34	24	0	0	70,3	64	6,26	0,6	0,4	-
Итого:	16,244	0	2365,58	2371,55	2314,12	2328,55	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,244															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	49,54	12063,45	13345,21	11795,09	13125,76
23.09.2024	65,784	14429,03	15716,76	14109,21	15454,31

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 14:57:01