

#148625#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 66-72, Калининград
4402
6978
ВКТ-7
00262880
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,61	-0,02	75,11	75,41	73,44	74,09	-0,65	24	0	0	70	61,1	8,85	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,636	-0,009	72,14	72,32	70,58	71,12	-0,54	24	0	0	69,2	59,7	9,44	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,619	-0,024	76,63	76,99	74,9	75,65	-0,75	24	0	0	70,5	61,7	8,84	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,547	-0,016	73,79	74,14	72,2	72,82	-0,62	24	0	0	70	61,9	8,05	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,529	-0,019	75,3	75,69	73,65	74,38	-0,73	24	0	0	69,7	61,9	7,78	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,533	-0,026	76,07	76,47	74,37	75,14	-0,77	24	0	0	70,2	62,4	7,78	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,541	-0,029	77	77,44	75,27	76,08	-0,81	24	0	0	70,2	62,4	7,79	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,527	-0,021	75,62	76,04	73,97	74,67	-0,7	24	0	0	70,4	62,7	7,68	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,541	-0,027	78,05	78,51	76,32	77,09	-0,77	24	0	0	70,3	62,6	7,66	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,578	-0,015	72,86	73,15	71,26	71,87	-0,61	24	0	1	70	61,4	8,61	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,527	-0,025	77,34	77,77	75,6	76,37	-0,77	24	0	0	70,4	62,8	7,59	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,495	0,005	58,24	58,04	57,01	57,07	-0,06	24	0	0	68,8	60,1	8,69	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,473	0,012	54,73	54,41	53,61	53,54	0,07	24	0	0	67,7	59	8,68	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,51	0,008	55,69	55,39	54,54	54,56	-0,02	24	0	0	67,7	58,4	9,31	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,604	0,013	53,91	53,53	52,86	52,72	0,14	24	0	0	67,4	56,1	11,24	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,091	-0,091	27,02	29,18	26,56	28,78	-2,22	24	0	1	63,7	56	7,71	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,515	0,007	48,81	48,51	47,81	47,78	0,03	24	0	0	67,4	56,7	10,74	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,56	0,011	49,78	49,46	48,75	48,71	0,04	24	0	0	67,7	56,2	11,44	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,524	0,011	48,87	48,5	47,85	47,76	0,09	24	0	0	67,1	56,3	10,77	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,495	0,013	48,58	48,19	47,56	47,45	0,11	24	0	0	67,4	57,2	10,21	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,55	0,013	53,12	52,8	52,08	52	0,08	24	0	0	67,5	57,1	10,44	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,579	0,014	51,46	51,03	50,42	50,28	0,14	24	0	0	67,3	56	11,31	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,529	0,024	43,95	43,28	43,03	42,64	0,39	24	0	0	67,2	55,4	11,77	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,503	0,039	33,59	32,64	32,9	32,18	0,72	24	0	1	67,2	53,1	14,04	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,505	0,04	33,33	32,36	32,7	31,97	0,73	24	0	1	67,1	52,8	14,26	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,588	0,019	48,55	47,99	47,54	47,3	0,24	24	0	0	68,1	56	12,04	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,5	-0,014	60,72	60,89	59,41	59,9	-0,49	24	0	0	68,7	59,8	8,86	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,514	-0,101	87,73	89,32	85,76	87,73	-1,97	24	0	0	70,1	62,7	7,4	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,535	-0,057	91,28	92,21	89,25	90,49	-1,24	24	0	0	70,3	63,5	6,84	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,537	-0,042	88,2	88,93	86,27	87,33	-1,06	24	0	0	69,7	62,8	6,96	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,563	-0,043	87,22	88,03	85,32	86,42	-1,1	24	0	0	70	62,7	7,34	0,6	0,4	-
Итого:	16,358	0	1954,69	1958,62	1912,79	1925,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,358															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	724,319	76053,18	77836,23	74305,76	76528,59
23.09.2025	740,677	78007,87	79794,85	76218,55	78454,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:11:05